

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică Romania SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
	Pagina: 1/54			

## ISTORICUL EDIȚIILOR / REVIZIILOR

Ediția/ Revizia	CODIFICARE	Data	Capitole modificate	Cauzele modificărilor
1/0	ST 55 - Terminal numeric de comandă- control-protecție și măsură pentru LEA/CUPLE 110 kV	2010	–	
U1/0	ST 55 - 1 - IT - Dulap Comandă – Control - protecție pentru LEA/LES 110kV, Ed.U1, Rev.0, 2024	2024	Toate capitolele Anexe	Revizuire ST Aliniere la formatul unificat

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
--	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică Romania SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>	<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>	<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
		<b>Anul ediției: 2024</b>	
		Pagina: 2/54	

## CUPRINS

<b>ISTORICUL EDIȚIILOR / REVIZIILOR.....</b>	<b>1</b>
<b>1. Condiții generale .....</b>	<b>4</b>
1.1. Obiect și domeniu de aplicare.....	4
1.2. Condiții de mediu și de funcționare .....	4
1.3. Durata de funcționare.....	4
<b>2. Standarde și reglementări de referință .....</b>	<b>5</b>
2.1. Standarde de produs .....	5
2.2. Standarde și reglementări generale.....	5
<b>3. Condiții și caracteristici constructive .....</b>	<b>8</b>
3.1. Tipul constructiv .....	8
3.2. Varianta constructivă.....	8
3.3. Simbolizare.....	8
3.4. Alte condiții/caracteristici constructive .....	8
<b>4. Condiții și caracteristici tehnice.....</b>	<b>10</b>
4.1. Caracteristici tehnice rețea .....	10
4.2. Caracteristici tehnice terminal numeric .....	10
4.3. Funcții de protecție .....	12
4.4. Condiții de compatibilitate electromagnetică .....	12
4.5. Condiții mecanice .....	12
4.6. Cerințe software ale terminalelor numerice.....	12
4.7. Cerințe de performanță și calitate .....	12
4.8. Fiabilitate .....	12
4.9. Disponibilitatea .....	13
4.10. Mentenabilitatea .....	13
4.11. Securitatea .....	13
4.12. Precizia globală .....	13
4.13. Cerințe tehnice specifice .....	14
<b>5. Încercări și verificări .....</b>	<b>14</b>
5.1. Încercări și verificări de tip.....	14
5.2. Încercări și verificări individuale.....	15
<b>6. Marcare/Inscripționare.....</b>	<b>16</b>
6.1. Plăcuța de Identificare/Marcare .....	16
<b>7. Documente .....</b>	<b>16</b>
7.1. Documentație minimală prezentată în propunerea tehnică la ofertare .....	16
7.2. Documente care însoțesc produsele la livrare.....	17
<b>8. Ambalare, transport, depozitare.....</b>	<b>17</b>
8.1. Ambalare .....	17
8.2. Transport .....	17

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
--	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
			Pagina: 3/54	

8.3. Depozitare.....	17
<b>9. Garanții.....</b>	<b>18</b>
<b>10. Precizari.....</b>	<b>18</b>
<b>11. Anexe.....</b>	<b>18</b>

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
--	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică Romania SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>	<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>	<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
		<b>Anul ediției: 2024</b>	
		Pagina: 4/54	

## CERINȚE TEHNICE COMUNE

### 1. Condiții generale

#### 1.1. Obiect și domeniu de aplicare

Specificația tehnică stabilește condițiile tehnice și constructive pe care trebuie să le îndeplinească dulapul comandă, control, protecție al unei celule LEA/LES 110kV complet echipat necesar realizării funcțiilor comandă-control-protecție, măsură, interblocaje, monitorizare.

Dulapul de comandă-control-protecție pentru LEA/LES 110kV, ce face obiectul prezentei specificații tehnice, este destinat a fi utilizat în RED 110 kV, cu frecvența nominală de 50 Hz, se montează în camera de comandă pentru celula LEA/LES de 110kV dintr-o stație de transformare 110kV/MT.

Toate echipamentele de protecție solicitate vor fi de tip numeric, realizate în întregime cu tehnologie bazată pe utilizarea microprocesoarelor.

Pentru echipamentul electric protejat, terminalele vor include funcții de comandă-control-protecție, astfel încât pentru celula respectivă să fie asigurată interfața cu sistemul SCADA implementat la nivel de DEER.

Condițiile tehnice pentru echipamentul primar nu fac obiectul acestei specificații, dar prezenta specificație trebuie corelată cu cea referitoare la echipamentul primar din punct de vedere al: tensiunii operative, raportul de transformare al reductorilor de curent, componența celulei din punct de vedere al echipamentului primar pentru funcțiile de interblocare, etc.

#### 1.2. Condiții de mediu și de funcționare

Condiții de mediu din zona geografică unde se montează dulapul comandă, control, protecție celulă LEA/LES 110kV :

- a) Loc de montaj: interior
- b) Altitudinea maximă față de nivelul mării:  $\leq 2000$  m  
În cazul montării la altitudine mai mare de 2000 m, în PTE/CS se va preciza altitudinea de funcționare.
- c) Zona climatică (conf. SR EN 60721-2-1:2014): temperată
- d) Media valorilor anuale extreme ale temperaturii exterioare(conf.SR EN 60721-2-1:2014):-20°C/+40°C
- e) Valori extreme absolute ale temperaturii exterioare (conf. SR EN 60721-2-1:2014): -30°C/+50°C
- f) Valori extreme absolute ale temperaturii mediului ambiant în condiții de funcționare în interior, (conf. SR EN 60255-1:2010): -10°C / +55°C
- g) Radiația solară maximă (conf. SR EN IEC 60721-2-4:2019): 1180 W/m<sup>2</sup>
- h) Media valorilor anuale ale umidității (conf. SR EN 60721-2-1:2014): 30 g/m<sup>3</sup>
- i) Umiditatea maximă absolută (conf. SR EN 60721-2-1:2014): 35 g/m<sup>3</sup>
- j) Umiditatea relativă a aerului exterior: 100%
- k) Umiditatea relativă a aerului, în interior:  $\leq 95\%$
- l) Grosimea stratului de gheață (conf SR EN 62271-1:2018): 20 mm
- m) Nivelul de poluare (SR EN IEC 60071-2:2018/SR EN IEC 60071-2:2023 ):II, III sau IV, conform cerințelor din PTE/CS
- n) Solicitarea la seism (conf. P 100-1/2013):  $a_g$  (m/s<sup>2</sup>) = 0,4g,  $T_c$  = 1,6 s,  $a_{vg}$  (m/s<sup>2</sup>) = 0,7a<sub>g</sub>
- o) Zona cronokeraunică: A
- p) Clasa de corozivitate (conf. SR EN ISO 12944-2:2018 și SR EN ISO 9223:2012): C2, C3

Cerințele suplimentare specifice, în cazul funcționării dulapului comandă-control-protecție pentru LEA/LES 110kV în alte condiții (precizate în PTE/CS) decât cele definite în SR EN IEC 60255-1:2023/ SR EN 60255-1:2010 cap. 4.2 „Condiții de mediu ambiant normale” (de exemplu: la altitudini mai mari de 2000 m), vor face obiectul unui acord între OD și producător.

#### 1.3. Durata de funcționare

Durata de funcționare va fi de minim 12 ani.

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
--	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică Romania SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>	<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>	<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
		Anul ediției: <b>2024</b>	
Pagina: 5/54			

## 2. Standarde și reglementări de referință

Dulapurile comandă-control-protecție pentru LEA/LES 110kV trebuie să satisfacă cerințele următoarelor standarde și reglementări:

### 2.1. Standarde de produs

Caracteristicile constructive, tehnice și funcționale ale dulapurilor comandă-control-protecție pentru LEA/LES 110kV trebuie să corespundă următoarelor standarde:

- SR EN 60255-1:2010 valabil până la 19.01.2026 / înlocuit de SR EN IEC 60255-1:2023 Relee de măsurare și dispozitive de protecție. Partea 1: Prescripții comune
- SR EN 60255-151:2010 Relee de măsurare și echipament de protecție. Partea 151: Prescripții funcționale pentru protecție la curent maxim și minim
- SR EN 60255-127:2015 Relee de măsură și dispozitive de protecție. Partea 127: Prescripții funcționale pentru protecție de tensiune maximă/minimă
- SR EN 60255-149:2014 - Relee de măsurare și dispozitive de protecție. Partea 149: Prescripții funcționale pentru relee electrice termice
- SR EN 60255-121:2014 Relee de măsurare și dispozitive de protecție. Partea 121: Prescripții funcționale pentru protecție la distanță
- SR CEI 60255-12:1999 Relee electrice. Partea 12: Relee direcționale și relee de putere cu două măriri de alimentare de intrare
- SR CEI 60255-13:1999 Relee electrice. Partea 13: Relee diferențiale cu frânare
- SR EN IEC 61439-1:2021 Aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale, Modificat de SR EN IEC 61439-1:2021/AC:2022.

### 2.2. Standarde și reglementări generale

- SR CEI 60050(161):1997, modificat de SR CEI 60050(161):1997/A1:2005, modificat de SR CEI 60050(161):1997/A2:2005 Vocabular electrotehnic internațional. Capitolul 161: Compatibilitate electromagnetă
- SR CEI 60050(191):2002, modificat de SR CEI 60050(191):2002/A1:2005, modificat de SR CEI 60050(191):2002/A2:2005 Vocabular electrotehnic internațional. Capitolul 191 :Siguranța în funcționare și calitatea serviciului
- SR CEI 60050-351:2005 Vocabular Electrotehnic Internațional. Partea 351: Comandă și reglare automată
- SR IEC 60050-448:2017 Vocabular Electrotehnic Internațional. Partea 448: Protecția sistemului electric
- SR CEI 60050-447:2015 Vocabular electrotehnic internațional. Partea 447: Relee de măsură
- SR EN 60060-1:2011 Tehnici de încercare la înaltă tensiune. Partea 1: Definiții generale și prescripții referitoare la încercări
- SR EN 60255-21-1:2002 Relee electrice. Partea 21: Încercări la vibrații, șocuri, zdruncinări și seisme aplicabile releelor de măsură și dispozitivelor de protecție. Secțiunea 1: Încercări la vibrații sinusoidale
- SR EN 60255-21-2:2002 Relee electrice. Partea 21: Încercări la vibrații, șocuri, zdruncinări și seisme aplicabile releelor de măsură și dispozitivelor de protecție. Secțiunea 2: Încercări la șocuri și zdruncinări
- SR EN 60255-21-3:1996 Relee electrice. Partea 21: Încercări la vibrații, șocuri, zdruncinări și seisme aplicabile releelor de măsurare și dispozitivelor de protecție. Secțiunea 3: Încercări la seisme
- SR EN 60255-26:2014 Relee de măsură și echipamente de protecție. Partea 26: Prescripții de compatibilitate electromagnetă
- SR EN 60255-27:2014 Relee de măsurare și dispozitive de protecție. Partea 27: Prescripții de securitate
- SR EN 60297-3-101:2005 Structuri mecanice pentru echipament electronic. Dimensiuni ale structurilor mecanice din seria 482,6 mm (19 inch). Partea 3-101: Sertare și module asociate

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>	<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>	<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
		Anul ediției: <b>2024</b>	
		Pagina: 6/54	

- SR EN 60870-2-1:2001 Echipamente și sisteme de teleconducere. Partea 2: Condiții de funcționare. Secțiunea 1: Alimentare și compatibilitate electromagnetică
- SR EN 60870-5-1:2002 Echipamente și sisteme de teleconducere. Partea 5: Protocoale de transmisie. Secțiunea 1: Formate de structuri de transmisie
- SR EN 61000 (IEC 61000) Compatibilitate electromagnetică (CEM)
- SR EN 61850 /IEC 61850 Rețele și sisteme de comunicații în stații electrice( Standard pe parti)
- IEC 60870-5-103:1997/SR EN 60870-5-103:2003 Echipamente și sisteme de teleconducere. Partea 5-103: Protocoale de transmisie. Standard asociat pentru interfața de comunicații de informații a echipamentelor de protecție
- SR EN 62271-3:2015 Aparataj de înaltă tensiune. Partea 3: Interfețe digitale bazate pe CEI 61850
- SR HD 546.4 S1:2002 Echipamente și sisteme de teleconducere. Partea 4: Prescripții relative la performanțe
- SR EN 61869-2:2013 Transformatoare de măsură. Partea 2: Cerințe suplimentare pentru transformatoare de curent
- SR EN 60445:2018 Principii fundamentale și de securitate pentru interfața om-mașină, marcare și identificare. Identificarea bornelor echipamentelor, a extremităților conductoarelor și a conductoarelor
- SR EN 60447:2004 Principii fundamentale și de securitate pentru interfața om-mașină, marcare și identificare. Principii de operare
- SR EN 61140:2016 Protecție împotriva șocurilor electrice. Aspecte comune în instalații și echipamente electrice
- SR EN ISO 1461:2022 Acoperiri prin zincare termică pe produse fabricate din fontă și oțel. Specificații și metode de încercare.
- SR ISO 3864-2:2017 Simboluri grafice. Culori și semne de securitate. Partea 2: principii de proiectare pentru etichetarea de securitate a produselor
- SR EN 13501-1:2019 Clasificare la foc a produselor și elementelor de construcție Partea 1: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de reacție la foc
- SR EN 60695-1-10:2017 Încercări privind riscurile de foc. Partea 1-10: Ghid pentru evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Ghid general
- SR EN 60695-1-11:2016 Încercări privind riscurile de foc. Partea 1-11: Ghid pentru evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Evaluarea riscurilor de foc
- SR EN 60721-1:2003 modificat de SR EN 60721-1:2003/A2:2003 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 1: Agenți de mediu și gradele lor de severitate
- SR EN 60721-2-1:2014 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2-1: Condiții de mediu prezente în natură. Temperatură și umiditate
- SR EN 60721-2-2:2013 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2-2: Condiții de mediu prezente în natură. Precipitații și vânt
- SR EN 60721-2-3:2014 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2-3: Condiții de mediu prezente în natură. Presiune atmosferică
- SR EN 60721-2-9:2014 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2-9: Condiții de mediu prezente în natură. Date măsurate la impact și vibrații. Depozitare, transport și utilizare
- SR EN IEC 60721-3-0:2020 Partea 3-0: Clasificarea grupelor de agenți de mediu și gradele de severitate ale acestora. Introducere
- SR EN IEC 60721-3-1:2018 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 3-1 Clasificarea grupelor de agenți de mediu și gradele de severitate ale acestora. Depozitare
- SR EN IEC 60721-3-2:2018 modificat de SR EN IEC 60721-3-2:2018/AC:2022, modificat de SR EN IEC 60721-3-2:2018/AC:2024 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 3-2: Clasificarea grupelor de agenți de mediu și gradele de severitate ale acestora. Transport și manipulare.
- SR EN IEC 60721-3-3:2019 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 3-3 Clasificarea grupelor de agenți de mediu și gradele de severitate ale acestora. Utilizarea staționară în spații protejate la intemperii
- SR EN IEC 60721-3-4:2019 modificat de SR EN IEC 60721-3-4:2019/AC:2023 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 3-4 Clasificarea grupelor de agenți de mediu și gradele de severitate ale acestora. Utilizarea staționară în spații neprotejate împotriva intemperiiilor

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică Romania SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>	<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>	<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
		Anul ediției: <b>2024</b>	
Pagina: 7/54			

- SR EN IEC 60721-2-4:2019 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2-4: Condiții de mediu prezente în natură. Radiație solară și temperatură
- SR HD 478.2.5 S1:2002 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2: Condiții de mediu prezente în natură. Praf, nisip, ceață salină
- SR HD 478.2.6 S1:2002 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2: Condiții de mediu prezente în natură. Vibrații și șocuri seismice
- SR EN 60068-1:2015 modificat de SR EN 60068-1:2015/C91:2024 Încercări de mediu. Partea 1: Generalități și ghid
- SR EN 60068-2-1:2007 Încercări de mediu. Partea 2-1: Încercări. Încercarea A: Frig
- SR EN 60068-2-14:2010 valabil până la 31.08.2026 Încercări de mediu. Partea 2-14: Încercări. Încercarea N: Variații de temperatură / înlocuit de SR EN 60068-2-14:2010 Încercări de mediu. Partea 2-14: Încercări. Încercarea N: Variații de temperatură
- SR EN 60068-2-17:2001 valabil până la 31.08.2026 Încercări de mediu. Partea 2-17: Încercări. Încercarea Q: Etanșeitate / înlocuit de SR EN IEC 60068-2-17:2023 Încercări de mediu. Partea 2-17: Încercări. Încercarea Q: Etanșeitate
- SR EN 60068-2-18:2017 Încercări de mediu. Partea 2-18: Încercări R și ghid: Apă
- SR EN 60068-2-2:2008 Încercări de mediu. Partea 2-2: Încercări. Încercarea B: Căldură uscată
- SR EN 60068-2-27:2009 Încercări de mediu. Partea 2-27: Încercări. Încercarea Ea și ghid: Șocuri
- SR EN 60068-2-30:2006 Încercări de mediu. Partea 2-30: Încercări. Încercarea Db: Căldură umedă ciclică (ciclu de 12 h + 12 h)
- SR EN 60068-2-31:2009 Încercări de mediu. Partea 2-31: Încercări. Încercarea Ec: Șocuri datorate manevrărilor brutale, destinate în special echipamentelor
- SR EN 60068-2-6:2008 Încercări de mediu. Partea 2-6: Încercări. Încercarea Fc: Vibrații (sinusoidale)
- SR EN 60068-2-75:2015 Încercări de mediu. Partea 2-75: Încercări. Încercarea Eh: Impact, încercări la ciocan
- SR EN 60068-2-78:2013 Încercări de mediu. Partea 2-78: Încercări. Încercarea Cab: Căldură umedă continuă
- SR EN IEC 60068-3-3:2020, modificat de SR EN IEC 60068-3-3:2020/AC:2021 Partea 3-0: Încercări de mediu. Partea 3: Ghid. Metode de încercări seismice ale echipamentelor
- SR EN 1991-1-4:2006 modificat de SR EN 1991-1-4:2006/AC:2010, modificat de SR EN 1991-1-4:2006/A1:2010, modificat de SR EN 1991-1-4:2006/NB:2017 Eurocod: Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acțiuni generale - Acțiuni ale vântului.
- STAS 2612-87 Protecția împotriva electrocutărilor. Limite admise
- SR EN IEC 60071-1:2020 Coordonarea izolației. Partea 1: Definiții, principii și reguli
- SR EN IEC 60071-2:2018 valabil până la 28.06.2026 Coordonarea izolației. Partea 2: Ghid de aplicare/ înlocuit de SR EN IEC 60071-2:2023 Coordonarea izolației. Partea 2: Ghid de aplicare
- SR EN 60137:2018 modificat de SR EN 60137:2018/AC:2018 Trecuri izolate pentru tensiuni alternative mai mari de 1000V
- SR EN 60060-1:2011 Tehnici de încercare la înaltă tensiune. Partea 1: Definiții generale și prescripții referitoare la încercări
- SR EN IEC 60664-1:2020, modificat SR EN IEC 60664-1:2020/AC:2021 de Coordonarea izolației echipamentelor în rețelele de joasă tensiune. Partea 1: Principii, prescripții și încercări
- SR EN 61140:2016 Protecția împotriva șocurilor electrice. Aspecte comune în instalații și echipamente electrice
- SR EN 60529:1995 modificat de SR EN 60529:1995/A1:2003, modificat de SR EN 60529:1995/A2:2015, completat de SR EN 60529:1995/AC:2017, completat de SR EN 60529:1995/A2:2015/AC:2019 Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP)
- SR EN 62262:2004 modificat de SR EN 62262:2004/A1:2021 Grade de protecție asigurate prin carcasele echipamentelor electrice împotriva impacturilor mecanice din exterior (Cod IK)
- HG 409/08.06.2016 Stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice de joasă tensiune
- OG 20/18/08/2010 (A) R în 31.01.2012, modificată de LEGEA nr. 50 din 19 martie 2015 și Legea 55 din 24 martie 2015 Stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației UE care armonizează condițiile de comercializare a produselor

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
--	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică Romania SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>	<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>	<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
		Anul ediției: <b>2024</b>	
Pagina: 8/54			

- HG 2139/30.11.2004 Catalog privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe

### 3. Condiții și caracteristici constructive

#### 3.1. Tipul constructiv

Dulapul comandă-control-protecție va fi pentru celula LEA/LES 110kV .

#### 3.2. Varianta constructivă

Dulapul comandă-control-protecție va fi echipat cu două terminale numerice (cu funcțiile specifice protecției de bază și rezervă) și i elemente de conetică și cablare necesare realizării funcțiilor comandă-control-protecție, măsură, interblocaje, monitorizare.

Cele două terminale numerice pentru LEA /LES 110kV (cu funcțiile specifice protecției de bază și rezervă) vor respecta caracteristicile tehnice și constructive din Anexa 1.1/Anexa 1.2, respectiv Anexa 2, iar dulapul propriu-zis comanda-control-protecție va respecta caracteristicile constructive din Anexa 3.

#### 3.3. Simbolizare

Simbolizarea terminalelor numerice comandă-control-protecție pentru celulele LEA/LES 110kV se realizează de către producător, fiind reprezentată printr-unul sau mai multe grupuri de litere și/sau cifre.

#### 3.4. Alte condiții/caracteristici constructive

- a) În terminalul numeric 1 (Anexa 1.1 *sau* Anexa 1.2) vor fi implementate funcțiile specifice protecției de bază, RAR, DRRI, iar în terminalul numeric 2 (Anexa 2) vor fi implementate funcțiile specifice protecției de rezervă, comandă locală, măsurare și interblocaje.
- b) Modul de echipare și cablare a dulapului trebuie să asigure respectarea măsurilor de separare a protecțiilor de bază și de rezervă și anume:
  - implementarea funcțiilor de protecție de bază (distanță) și rezervă (maximală de curent pe faze și homopolară de curent direcționată) în terminale numerice diferite
  - conectarea prin circuite și cabluri separate la înfășurări secundare diferite ale transformatoarelor de măsură
  - realizarea de circuite independente de declanșare cu circuite independente de alimentare și blocaje operative (întreruptoarele sunt echipate cu câte două bobine de declanșare)
  - separarea alimentării circuitelor de curent operativ
- c) Ambele terminale cu funcții de protecție de bază și rezervă vor avea implementate funcții de monitorizare a funcționării releului, a circuitelor de curenți și tensiuni de măsură, declanșare și alimentare cu tensiune operativă aferente. Orice defecțiune apărută nu trebuie să producă declanșări eronate și trebuie semnalizată local pe terminale (LED, display), prin intermediul ieșirilor binare și prin interfața de comunicație. Sistemul trebuie să permită estimarea stării contactelor întreruptorului de înaltă tensiune având ca bază curenții întrerupți.
- d) Terminalele vor permite dialogul direct, local, cu operatorul, prin tastatură și display iluminat incluse în echipamente și prin conectarea directă a unui calculator portabil (prin interfață serială situată pe partea frontală – cablurile de conexiune cu PC portabil trebuie să fie incluse). Pentru a preveni accesul neautorizat la funcțiile terminalelor din tastatura locală sau prin conectarea cu un PC, acestea trebuie să fie prevăzute cu nivele de acces cu parole modificabile.
- e) Terminalele vor avea posibilitatea programării pe display a unor butoane pentru a realiza anularea sau punerea în funcție a diferitelor automatizări (ex:DAS, anularea semnalizărilor cu automenținere, etc), acestea comportându-se ca niște echipamente, acestea afișând în timp real starea (3 butoane active) sau se vor prevedea butoane externe, DD-uri și chei fizice (comutatoare cu came).
- f) Terminalele vor fi prevăzute cu indicatoarele optice cu revenire manuală locală și/sau de la distanță. Indicatoarele împreună cu informațiile de pe display trebuie să dea o imagine clară asupra tipului defectului (fazele afectate, protecția și treapta în care a acționat).
- g) În cazul oricărei acționări a unei funcții de protecție, semnalele care au apărut pe durata defectului vor fi trimise, în ordinea apariției lor, la înregistratorul intern de evenimente și afișajul local, astfel

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
--	--	--



<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>	<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>	<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
		Anul ediției: <b>2024</b>	
		Pagina: 9/54	

încât acestea să poată prezenta desfășurarea completă a evenimentului. Echipamentele trebuie să fie prevăzute cu sincronizarea ceasurilor interne proprii cu cele al sistemului SCADA sau între ele în cazul funcționării independente.

h) Detalii constructive referitor la dulapul de comandă (conform Anexa 3):

- dulapul va fi metalic, în construcție complet închisă cu dimensiunile, culoarea și tipul ușii conform celor solicitate în Anexa 3
- dulapul va fi construit din tablă de oțel (grosime  $\geq 1,5$  mm), profile constructive de oțel și vor fi vopsite în câmp electrostatic
- interiorul dulapului va fi galvanizat pentru realizarea condițiilor de compatibilitate și interferență electromagnetică
- dulapul va fi prevăzut cu ușă frontală din tablă de oțel, cu fereastră transparentă (în funcție de situație) și placă posterioară fixă; ușa va fi prinsă în balamale astfel încât să poată fi deschisă la  $150^\circ$  și va fi prevăzută cu închidere etanșă și încuietori cu cheie
- în interiorul dulapului, pe partea din spate va fi prevăzut un contrapanou pe care sunt dispuse: relele intermediare, siguranțele automate de protecție și cleme de legătură
- ușile și ramele metalice vor fi prevăzute cu conductoare flexibile din cupru cu secțiunea minimă de  $16 \text{ mm}^2$ , pentru legarea la pământ de protecție
- dulapul va fi prevăzut cu posibilități de legare la instalația de legare la pământ în minimum două puncte
- ușile și balamalele vor fi amplasate astfel încât fiecare ușă sau ramă rabatabilă (rack) să poată fi deschisă fără să fie necesară mișcarea ușilor sau ramelor vecine
- direcția de deschidere a ușilor și ramelor rabatabile va fi spre stânga/dreapta în funcție de locul de amplasare în camera de comandă
- dulapul va fi echipat cu o lampă interioară care se va aprinde la deschiderea ușii, priză de  $16\text{A}/230\text{Vca}$ , cu contact de protecție și rezistență anticondens comandată prin termostat, alimentate în  $230\text{Vac}$  și are prevăzute fante de ventilație naturală la partea inferioară și superioară, protejate cu ecrane din plasă de alamă
- dulapul va permite montarea pe podea și va fi prevăzut în partea de jos cu o placă detașabilă pentru intrarea cablurilor
- echipamentele și clemele vor fi ușor accesibile și trebuie să permită accesul comod, fără afectarea echipamentului interior și vecin;
- modul de organizare a conexiunilor interioare din dulap și a șirurilor de cleme va fi supus aprobării beneficiarului
- cablajul va fi protejat împotriva distrugerilor mecanice atunci când se lucrează în interiorul dulapului
- pentru evitarea smulgerii cablurilor, se vor prevedea mufe antismulgere sau suporturi de cabluri alese în concordanță cu numărul și tipul cablurilor
- secțiunea minimă a conductoarelor pentru circuite de comandă/semnalizare este  $1,5 \text{ mm}^2$ , iar pentru circuite de masura curent secțiunea minimă va fi  $4 \text{ mm}^2$  și masura tensiune secțiunea minimă va fi  $2,5 \text{ mm}^2$
- toate conductoarele vor fi multifilare și prevăzute cu terminale sertizate preizolate;
- se vor instala 20% cleme de rezervă din toate tipurile de cleme utilizate pentru comandă - control și protecție, se admit numai cleme de tipul cu strângere prin șurub, pentru conductoare de  $0,5 - 6 \text{ mm}^2$  și  $0,5 - 10 \text{ mm}^2$
- dacă prin proiectul PTE/DDE nu se va impune utilizarea de blocuri de încercare, atunci clemele din circuitele de curenți și tensiuni trebuie să permită separarea de circuitele externe, șuntarea (în cazul circuitelor de curenți) și să fie prevăzute cu prize speciale pentru conectarea truselor de verificare, fără demontarea conductoarelor din cleme; elementele necesare șuntării tuturor circuitelor de curenți vor fi incluse în furnitură;
- dulapul va fi echipat cu elemente de protecție a circuitelor (întreruptoare de j.t.), cu respectarea condițiilor de separare a protecțiilor de bază și de rezervă;
- se vor cabla circuite de semnalizare, cel puțin pentru semnalizarea funcționării fiecărui terminal de protecție, defectare a terminalelor (comună celor două terminale), declanșarea întreruptoarelor automate de j.t. din dulap, precum și circuite pentru pornire și declanșare DRRI din exterior;
- se vor prevedea cleme și pentru circuite de curenți și tensiuni de măsură a energiei;

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică Romania SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>	<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>	<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
		Anul ediției: <b>2024</b>	
		Pagina: 10/54	

- dulapul nu trebuie să permită pătrunderea picăturilor de apă de condensare și va fi parțial protejat împotriva prafului (grad de protecție IP54);
- toate echipamentele vor fi livrate complet cablate în interior;
- fiecare dulap și fiecare secțiune a dulapului trebuie să fie etichetate corespunzător în limba română, pentru a permite o identificare ușoară atât cu ușa de acces deschisă, cât și închisă;
- fiecare echipament montat în dulap trebuie să fie etichetat în conformitate cu schema electrică pentru a putea fi identificat fie din fața dulapului, fie dinspre conexiuni (de exemplu, din spatele ramelor rabatabile);
- toate conexiunile interioare vor fi etichetate în fabrică, la ambele capete, indicându-se atât numărul bornei (clemei), cât și destinația sau simbolul circuitului (reprezentat în schema de conexiuni)
- etichetarea releelor intermediare se va face prin etichete montate pe panou, sub fișa releelor intermediare;
- se vor monta și 4 rele intermediare, cu etichetă **rezerva** ;
- bara de nul va fi din cupru cu piulițe încastrate;
- siguranțele automate vor fi cu contact de semnalizare;
- fiecare bloc de încercare ( curenți/tensiune) va fi prevăzut și cu fișa de testare aferentă;
- se va asigura o separare fizică, clară, între elementele ce constituie protecția de bază și protecția de rezervă, precum și între circuitele și șirurile de cleme aferente acestora.

## 4. Condiții și caracteristici tehnice

### 4.1. Caracteristici tehnice rețea

- a) Tensiunea nominală rețea: 110 kV
- b) Tensiunea maximă rețea: 123 kV
- c) Frecvența nominală: 50 Hz
- d) Curentul de scurtcircuit maxim trifazat: 31,5 kA
- e) Modul de conectare al neutrului: legat la pământ
- f) Curentul nominal,  $I_n$ : (100÷1250) A
- g) Raport transformare transformatori curenți: (100÷1250/5/5) A
- h) Raport transformare transformatori tensiune: 110/0,1/ 0,1/√3 kV; 110/√3/0,1/√3/ 0,1 kV
- i) Tensiunea nominală auxiliară,  $U_{n\text{aux}}$  : 220 Vcc (-20%...+15%) $U_n$

### 4.2. Caracteristici tehnice terminal numeric

- a) **Alimentarea cu energie:**
  - Alimentare prin convertor integrat
  - Tensiune nominală  $U_n$  în curent continuu.: 220Vcc
  - Toleranța tensiunii nominale admise în c.c.: (-20% ÷ +15%) $U_n$
  - Ripul admis (vârf la vârf): 10%  $U_n$
  - Imunitate la întreruperea tensiunii de c.c.:  $\geq 50\text{ms}$
  - supraveghere tensiune operativă și semnalizare valoare minimă/maximă: min 2 praguri
  - Consum maxim : <50W
- b) **Intrări analogice:**
  - Intrări analogice de curenți:  $\geq 4$ 
    - consum curenți nominal : 1A / 5A
    - consum <0.5VA ( la 5A)
  - Intrări analogice de tensiune: min. 5
    - tensiune nominală: 100V pentru circuite de protecție / 100/√3 V pentru circuite de măsură
  - Consum
    - în circuitele de curenți la  $I_n$  : <10VA / <0,3 VA
    - în circuitele de tensiune la  $U_n$  : <10VA / <0,15 VA
  - Frecvența: 50Hz

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
--	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică Romania SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>	<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>	<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
		<b>Anul ediției: 2024</b>	
		Pagina: 11/54	

- Domeniul de funcționare al frecvenței:  $\pm 5\%$
  - Suprasarcini admisibile:
    - în circuite de tensiune :  $1,3xUn / 2,2xUn$
    - timp de 10s, în circuite de tensiune:  $2xUn$
    - în circuite de curent:  $3xIn$
    - timp de 10s, în circuite de curent:  $30xIn$
    - timp de 1s, în circuite de curent:  $100xIn$
  - c) **Intrări binare:**  
**pentru terminalul de bază**
    - Număr minim intrări binare:  $\geq 24 / 14$ /alt număr de intrări stabilit de beneficiar**pentru terminalul de rezervă**
    - Număr minim intrări binare:  $\geq 40 / 22$ /alt număr de intrări stabilit de beneficiar
    - Tensiunea nominală, Un: 220 Vcc / 110Vcc / 48Vcc
    - Consum maxim : 0.5W
  - d) **Contacte de ieșire:**  
**pentru terminalul de bază**
    - Numar minim: 16/ 20 /26/alt număr de contacte de ieșire stabilit de beneficiar**pentru terminalul de rezervă**
    - Numar minim: 32/ 12 /alt număr de contacte de ieșire stabilit de beneficiar
    - curent admis continuu/0,5s: 5/30 A
    - capacitate la închidere pentru contactele de anclanșare (în circuite cu L/R=40ms): 1250W/VA
    - capacitate la rupere pentru contactele de declanșare (în circuite de 220Vcc, cu L/R=40ms): 0.1A
  - e) **LEDuri de semnalizare:**
    - Numar minim : 16/12/alt numar stabilit de beneficiar
  - f) **Comunicația**  
*Comunicație la nivel stație, fără module adiționale<sup>(1)</sup>:*
    - Porturi redundante de FO pentru comunicație SCADA (PRP) : 2/ 1/ 0 (buc)
    - Interfața comunicație locală SCADA IEC 61850/SR EN 61850 (incl. mesaje GOOSE)
    - Interfața sincronizare prin GPS pe protocol IEC 61850 /SR EN 61850
    - Interfața de comunicație pe FO pentru comunicația cu capătul opus (pentru protecția diferențială longitudinală PDL)
      - port FO 1300 nm IEEC C37.94 Fiber (?)
    - Interfață cablu STP, topologie stea – ethernet electric (10/100 Base T)
    - Interfață fibră optică, topologie stea – ethernet optic (100 Base - FX MM LC)
    - Interfață fibră optică, topologie inel (Fiber-Optic MM ST Serial Port)
    - Interfață bus RS 232
    - Interfață bus RS 485  
*Protocol de comunicație<sup>(1)</sup> :*
    - IEC 60870-5-103/ SR EN 60870-5-103:2003
    - DNP 3/TCPIP
    - Modbus
    - IEC 61850/ SR EN 61850  
*Interfața cu utilizatorul<sup>(1)</sup>*
    - Interfață de comunicație cu un calculator portabil (RS232,ETH):
      - port serial RS 232
      - port USB
  - g) **Software inclus**
- Nota:**  
<sup>(1)</sup> Caracteristici care vor fi stabilite de proiectant/solicitant/beneficiar în conformitate cu cerințele din PTE/CS

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
--	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică Romania SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>	<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>	<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
		Anul ediției: <b>2024</b>	
Pagina: 12/54			

#### 4.3. Funcții de protecție

Funcțiile de protecție ale terminalelor numerice (bază și rezervă) pentru celula LEA/LES 110kV vor respecta cerințele din Anexa 1.1/Anexa 1.2 și Anexa 2

#### 4.4. Condiții de compatibilitate electromagnetică

Încercări de imunitate (conf. SR EN 60255-26:2014)

- a) Încercare la perturbații de înaltă frecvență (1 MHz):
  - mod comun: 2.5 kV;
  - mod diferențial: 1 kV;
- b) Încercare la descărcări (impulsuri) electrostatice în aer: 8 kV vârf
- c) Încercare la perturbații în câmp electromagnetic de radio frecvență: 10 V/m
- d) Încercare la perturbații tranzitorii rapide: 2 kV

#### 4.5. Condiții mecanice

Echipamentele de protecție trebuie executate astfel încât să fie rezistente la vibrații, șocuri și cutremure, astfel:

- a) Vibrații, în conformitate cu SR EN 60255-21-1:2002
- b) Șocuri, în conformitate cu SR EN 60255-21-2:2002
- c) Seisme, în conformitate cu SR EN 60255-21-3:1996

#### 4.6. Cerințe software ale terminalelor numerice

- a) Software-ul de configurare, parametrizare pentru terminalele numerice de protecție trebuie să fie compatibil pentru toate echipamentele de același tip. Aceste softuri trebuie să permită dezvoltarea de către beneficiar a propriilor aplicații.
- b) Software-ul de achiziție date, comunicații și analiză (osciloperturbografiere) pentru terminalele numerice trebuie să fie compatibil pentru toate echipamentele furnizate și să permită integrarea echipamentului, în sistemul SCADA existent.
- c) Protocol standard de sincronizare de timp cu SCADA.
- d) Furnizorul va preda beneficiarului software-ul de configurare cu licențele necesare și cablul/cablurile (seriale, USB, optice, etc.) necesare pentru configurare.

#### 4.7. Cerințe de performanță și calitate

- a) Toate valorile de performanță garantate trebuie demonstrate de către Ofertant în timpul testelor de acceptare.
- b) Calculul timpului de întrerupere trebuie să includă și timpul afectat întreruperilor pentru întreținere și reparații.

#### 4.8. Fiabilitate

- a) Fiabilitatea terminalelor numerice de protecție va fi clasă R3, MTBF>8760.
- b) Se vor respecta următoarele cerințe (conform SR HD 546.4 S1:2002):
  - căderea unei componente nu trebuie să antreneze pierderea altor funcții ale terminalului de protecție decât cele în care componenta este implicată direct;
  - căderea unei componente oarecare nu trebuie să producă o pierdere a unor funcții care să nu fie detectate;
  - terminalul de protecție trebuie să fie protejat împotriva căderilor multiple și în cascadă a componentelor;
  - funcțiunile care sunt considerate vitale trebuie să fie păstrate după căderea unei singure componente;
  - toate programele (inclusiv subprogramele) trebuie să fie testate instrucțiune cu instrucțiune înainte de livrare;
  - să țină cont în urma programării de toate condițiile care se pot produce în realitate.

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
--	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică Romania SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>	<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>	<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
		<b>Anul ediției: 2024</b>	
			Pagina: 13/54

#### 4.9. Disponibilitatea

- a) Clasa de disponibilitate a terminalului numeric de protecție va fi A3,  $A \geq 99,95\%$  (conform SR HD 546.4 S1:2002).
- b) Disponibilitatea terminalelor numerice de protecție va fi sporită prin utilizarea adecvată a rezervării funcțiilor de protecție, prin utilizarea mijloacelor de supraveghere, sau luarea în mod automat de măsuri care să asigure continuitatea funcționării. Aceste măsuri vor include:
  - autoverificarea funcției de achiziție de date
  - autoverificarea funcției de comandă
  - autoverificarea funcției de înregistrare
  - funcția de ajutor - „help” pentru diagnosticarea echipamentului
  - verificarea etalonării
  - repornirea automată în cazul căderii alimentării
  - repetarea transmisiei de date.

#### 4.10. Mentenabilitatea

- a) Valorile duratei medii de indisponibilitate (MTTR) date de furnizor se vor baza pe statistici de mentenanță disponibile.
- b) Furnizorul trebuie să dea lista echipamentului de încercare și cantitățile pieselor de schimb considerate ca necesare pentru clasele de mentenabilitate acceptate. Cantitatea de piese de schimb va fi estimată ținând cont de timpul necesar pentru repararea unei componente defecte (repararea la fața locului și/sau în uzină) și pentru a-l pune în stare de funcționare.
- c) Clasa de timp de reparare (MRT) va fi RT4,  $MRT < 1h$  (conform SR HD 546.4 S1:2002)
- d) Procedeele de creștere a mentenabilității echipamentelor cuprind:
  - autotestarea terminalelor de protecție, proceduri de diagnostic și de depanare pentru localizarea oricărei căderi funcționale;
  - puncte de testare și/sau de izolare accesibile rapid pentru a facilita izolarea defectelor;
  - dispunerea componentelor pe circuite imprimate trebuie să permită accesul pentru elementele și conectorii de încercare;
  - prevederi care să împiedice schimbul de elemente sau de componente de forme similare, care nu sunt intersanjabile;
  - prevederi care să împiedice montarea incorectă a elementelor sau componentelor;
  - prevederi (de exemplu etichete) pentru facilitarea identificării, sau schimbului de elemente sau de componente intersanjabile;
  - prevederi care să asigure identificarea, în special pentru cabluri și conectori;
  - puncte de reglaj plasate sau protejate astfel încât să nu poată fi efectuate dereglări neintenționate;
  - punctele de control interioare nu trebuie să se găsească în apropierea tensiunilor periculoase; dacă o asemenea dispunere nu poate fi evitată, trebuie ca aceste puncte să fie protejate și semnalate în mod corespunzător.

#### 4.11. Securitatea

- a) Terminalele numerice de protecție prevăzute cu funcții de conducere trebuie să prevină punerea sistemului comandat într-o situație potențial periculoasă sau instabilă:
  - evitarea punerilor la pământ;
  - utilizarea procedurilor de execuție speciale programabile;
  - blocaje interne locale în dispozitivele de comandă;
  - indicarea locului defectelor.

#### 4.12. Precizia globală

Clasa de precizie globală a terminalului numeric de protecție de la interfața de achiziție până la interfața cu operatorul și cea de telecomunicații va fi A4 cu  $E \leq 0,5\%$  (conform SR HD 546.4 S1:2002).

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
--	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică Romania SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>	<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>	<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
		Anul ediției: <b>2024</b>	
Pagina: 14/54			

#### 4.13. Cerințe tehnice specifice

Terminalele de protecții conțin funcțiile de protecție solicitate ca fiind minimale, specifice echipamentelor primare protejate. Furnizorul poate livra, în funcție de concepția proprie de firmă, echipamente cu mai multe funcțiuni, dar este obligat să asigure cerințele minime solicitate prin această specificație tehnică.

Terminalele numerice de protecție (baza și rezerva) pentru celula LEA /LES 110kV vor respecta cerințele din Anexa 1.1/Anexa 1.2 <sup>(2)</sup> și Anexa 2, iar dulapul propriu-zis de comandă va respecta cerințele din Anexa 3.

**Nota:**

<sup>(2)</sup> Caracteristicile tehnice pentru terminalului numeric de protecție bază vor fi cele corespunzătoare din Anexa 1.1 **sau** Anexa 1.2 și vor fi stabilite de proiectant/solicitant/beneficiar în conformitate cu cerințele din PTE/CS

### 5. Încercări și verificări

Dulapurile comandă-control-protecție pentru LEA/LES 110kV care fac obiectul prezentei specificații tehnice se supun încercărilor și verificărilor cuprinse în SR EN 60255-1:2010/ SR EN IEC 60255-1:2023, SR EN 60255-21-1:2002, SR EN 60255-21-2:2002, SR EN 60255-21-3:1996, SR EN 60255-26:2014, SR EN 60255-27:2014, SR EN 60255-100 (standard pe părți), SR EN 60068 (familia de standarde), SR EN 60529:1995, modificat de SR EN 60529:1995/A1:2003, modificat de SR EN 60529:1995/A2:2015, modificat de SR EN 60529:1995/AC:2017, modificat de SR EN 60529:1995/A2:2015/ AC:2019, SR EN IEC 61439-1:2021, modificat de SR EN IEC 61439-1:2021/AC:2022.

Rapoartele de încercări/verificări de tip vor fi eliberate de laboratoare independente (neutre) acreditate EA (sau de un organism care a aderat la acordul EA), în conformitate cu standardele în vigoare, menționate ca standarde de referință în această specificație tehnică.

Buletinele de încercări/verificări individuale vor fi eliberate de laboratoare independente sau ale producătorului, acreditate EA (sau de un organism care a aderat la acordul EA), în conformitate cu standardele în vigoare, menționate ca standarde de referință în această specificație tehnică.

#### 5.1. Încercări și verificări de tip

Încercările și verificările de tip au ca scop verificarea condițiilor tehnice prevăzute în standardele de fabricație și se efectuează la asimilarea în fabricație a produselor, ori de câte ori se fac modificări constructive, de tehnologie de fabricație sau înlocuiri de materiale.

**Terminalele numerice de protecție**

Se vor efectua următoarele încercări și verificări de tip, cuprinse în SR EN 60255-1:2010, cap 7.3/SR EN IEC 60255-1:2023, SR EN 60255-27:2014:

- a) Verificarea dimensiunilor structurii și examinări vizuale (cf. SR EN 60255-27:2014, SR EN 60297-3-101:2005)
- b) Încercări funcționale - simulare în regim permanent și simulare dinamică [cf. SR EN 60255-100 (standard pe părți)]
- c) Încercări de securitate pentru produse - încercări dielectrice și de ținere termică de scurtă durată (cf. SR EN 60255-27:2014)
- d) Încercări de izolație ( cf SR EN 60255-27:2014)
  - Încercare la tensiune de ținere la impuls 1,2/50μs, 5kV
  - Încercare la înaltă tensiune în curent alternativ de frecvență industrială
- e) Încercări privind compatibilitatea electromagnetică (cf. SR EN 60255-26:2014):

***Imunitate***

- Încercare la perturbații de înaltă frecvență (1 MHz), clasa III :
  - mod comun: 2.5 kV
  - mod diferențial: 1 kV
- Încercare la perturbații în câmp electromagnetic de radio frecvență, clasa III : 10 V/m
- Încercare la descărcări (impulsuri) electrostatice în aer (clasa III):8 kV vârf
- Încercare la perturbații tranzitorii rapide :2 kV

***Încercări privind emisia***

- f) Încercare mărimi de alimentare

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică Romania SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>	<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>	<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
		Anul ediției: <b>2024</b>	
Pagina: 15/54			

- consum de putere
- mărimi de alimentare auxiliare (cf. SR EN 60255-26:2014)
- g) Încercare privind performanța contactelor de ieșire
- h) Încercări privind prescripțiile referitoare la comunicare (cf. standarde protocoale corespunzătoare IEC/SR EN)
- i) Încercări privind prescripțiile de mediu ambiant și climatice:
  - Încercare la frig
  - Încercare la caldură uscată
  - Încercare la variații temperatură
  - Încercare caldură umedă
- j) Încercări mecanice
  - Încercare răspuns la șocuri, rezistență la șocuri și zdruncinături ( cf. SR EN 60255-21-2:2002)
  - Încercare comportament la vibrații (cf. SR EN 60255-21-1:2002)
  - Încercări seismice (cf. SR EN 60255-21-3:1996)
  - Încercări zdruncinări
- k) Încercare carcasă de protecție (SR EN 60529:1995, modificat de SR EN 60529:1995/A1:2003, modificat de SR EN 60529:1995/A2:2015, modificat de SR EN 60529:1995/AC:2017, modificat de SR EN 60529:1995/A2:2015/AC:2019).

#### **Dulapul comandă-control-protecție propriu-zis**

Se vor efectua următoarele încercări și verificări de tip, cuprinse în SR EN IEC 61439-1:2021, modificat de SR EN IEC 61439-1:2021/AC:2022, :

- a) Construcție:
  - Rezistența materialelor și a părților (rezistența la coroziune; verificarea stabilității termice a carcaselor; verificarea rezistenței materialelor electroizolante la căldură anormală și foc; rezistență la radiații ultraviolete; impact mecanic; marcare)
  - Gradul de protecție asigurat de carcasă;
  - Distanțele de izolare în aer și distanțele de izolare pe suprafață;
  - Protecția împotriva șocurilor electrice și integritatea circuitelor de protecție (continuitatea legării la pământ efective între părțile conductoare accesibile și circuitul de protecție; ținerea la scurtcircuit a circuitului de protecție)
  - Incorporarea aparatelor de comutație și a componentelor;
  - Circuite electrice interne și conexiuni;
  - Borne pentru conductoare exterioare.
- b) Performanțe:
  - Proprietăți dielectrice (tensiune de ținere la frecvență industrială; tensiune de ținere la impuls de tensiune; încercare carcase din material electroizolant)
  - Verificarea încălzirii;
  - Ținerea la scurtcircuit;
  - Compatibilitate electromagnetică;
  - Funcționare mecanică.

## **5.2. Încercări și verificări individuale**

### **Terminalele numerice de protecție**

Se vor efectua următoarele încercări și verificări individuale cuprinse în SR EN 60255-1:2010, cap 7.3/ SR EN IEC 60255-1:2023:

- a) Verificarea dimensiunilor structurii și examinări vizuale (cf. SR EN 60255-27:2014, SR EN 60297-3-101:2005)
- b) Încercări funcționale - simulare în regim permanent și simulare dinamică [cf. SR EN 60255-100 (standard pe părți)]
- c) Încercări de securitate pentru produse - încercare la tensiune în curent alternativ sau curent continuu a dielectricului (cf. SR EN 60255-27:2014)

### **Dulapul comandă-control-protecție propriu-zis**

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică Romania SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>	<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>	<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
		Anul ediției: <b>2024</b>	
		Pagina: 16/54	

Se vor efectua următoarele încercări și verificări individuale de serie, cuprinse în SR EN IEC 61439-1:2021, modificat de SR EN IEC 61439-1:2021/AC:2022 :

- a) Construcție:
  - Gradul de protecție asigurat de carcasă;
  - Distanțele de izolare în aer și distanțele de izolare pe suprafață;
  - Protecția împotriva șocurilor electrice și integritatea circuitelor de protecție
  - Incorporarea aparatelor de comutație și a componentelor;
  - Circuite electrice interne și conexiuni;
  - Borne pentru conductoare exterioare.
- b) Performanțe:
  - Proprietăți dielectrice
  - Cablaj, funcționare electrică și funcție.

## 6. Marcare/Inscripționare

Toate marcajele/inscripțiile trebuie să fie lizibile și durabile.

### 6.1. Plăcuța de Identificare/Marcare

Echipamentele vor fi prevăzute cu plăcuțe de identificare situate într-o poziție vizibilă. Plăcuțele de identificare se vor realiza din materiale rezistente la intemperii. Inscripționările trebuie să fie executate lizibil și să nu poată fi șterse (de ex. prin gravare chimică, fotochimică, mecanică etc.).

Toate inscripționările vor fi scrise în limba română, cu respectarea grafiei corecte a limbii române.

Pentru echipamentele care se monteaza in dulapuri/rack-uri marcarea se face pe orice suprafata a echipamentului care devine vizibila dupa scoaterea acestuia din dulap/rack.

Pentru echipamente se vor inscripționa informații, conform SR EN 60255-1:2010/ SR EN IEC 60255-1:2023, SR EN 60255-27:2014

Se vor inscripționa următoarele informații minime:

- a) numele și sigla fabricantului
- b) tipul produsului
- c) data și seria de fabricație
- d) numărul de identificare al produsului
- e) marcajul CS

## 7. Documente

Toate documentele vor fi redactate/traduse (după caz) în limba română.

### 7.1. Documentație minimală prezentată în propunerea tehnică la ofertare

Propunerea tehnică va cuprinde pe lângă Specificația Tehnică completată și semnată de ofertant și următoarele documente:

- a) Certificat de conformitate CE
- b) Proces verbal de omologare/validare
- c) Declarație de conformitate cu standardele de produs
- d) Documentația tehnică care cuprinde cel puțin următoarele elemente, unde este cazul:
  - Descriere generală
  - Desene de proiectare și fabricare și scheme componente, subansamble, circuite etc. (unde este cazul)
  - Descriere și explicații pentru înțelegerea desenelor și funcționării echipamentelor (unde este cazul)
  - Lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial
  - Rapoarte de încercări pentru testele de tip emise de un laborator de încercări independent, acreditat EA (sau de un organism care a aderat la acordul EA)
- e) Instrucțiuni tehnice de montaj, exploatare și mentenanță.
- f) Descrierea modului de asigurare a activității de service și reparații în perioada de garanție și postgaranție.

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
--	--	--



<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>	<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>	<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
		Anul ediției: <b>2024</b>	
		Pagina: 17/54	

- g) Descrierea modului de desfășurare a instruirii personalului OD privind instalarea, configurarea și exploatarea echipamentului.

## 7.2. Documente care însoțesc produsele la livrare

Produsele vor fi livrate însoțite de următoarele documente:

- Certificat de garanție
- Certificat de conformitate CE
- Proces verbal de omologare/validare
- Declarație de conformitate cu standardele de produs
- Documentația tehnică care cuprinde cel puțin următoarele elemente, unde este cazul:
  - Descriere generală
  - Desene de proiectare și fabricare și scheme componente, subansamble etc. (unde e cazul)
  - Descriere și explicații pentru înțelegerea desenelor și funcționării echipamentelor (unde este cazul)
  - Lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial
  - Rezultatele calculelor, examinărilor realizate etc.
  - Rapoarte de încercări pentru testele de tip emise de un laborator independent, acreditat EA (sau de un organism care a aderat la acordul EA)
- Instrucțiuni tehnice de montaj, exploatare și mentenanță
- Buletine de încercări/verificări individuale eliberate de laboratoare independente sau ale producătorului, acreditate EA (sau de un organism care a aderat la acordul EA)
- Instrucțiuni privind modul de eliminare/tratare/valorificare a produsului după expirarea duratei de funcționare.
- Aspecte de mediu / SSO pe care le prezintă echipamentul
- Instrucțiune de intervenție în situații de urgență în caz de deteriorare a echipamentului
- Descrierea modului de asigurare a activității de service și reparații în perioada de garanție și postgaranție
- Descrierea modului de desfășurare a instruirii personalului OD privind instalarea, configurarea și exploatarea echipamentului.

Furnizorul va asigura asistență tehnică la montarea, punerea în funcțiune și integrarea în SCADA a echipamentelor.

## 8. Ambalare, transport, depozitare

### 8.1. Ambalare

Fabricantul trebuie să se asigure că echipamentul este ambalat corect, pentru a rezista, fără deteriorare la manipularile și condițiile de mediu rezonabile adaptate metodelor de transport la adresa de livrare a utilizatorului. Utilizatorul trebuie să efectueze examinarea vizuală a echipamentului pentru a se asigura că nu a fost deteriorat pe durata transportului.

Piese de schimb și sculele de întreținere vor fi ambalate separat, în colete protejate corespunzător pentru depozitare îndelungată (ani de zile) fără deteriorare.

Echipamentele vor fi livrate cu toate accesoriile necesare montării, punerii în funcțiune, exploatarea, controlului și supravegherii (cabluri, șuruburi, accesorii etc.).

Dacă există materiale sau accesorii care nu au fost menționate în specificație dar sunt necesare pentru funcționarea corespunzătoare și fără defecțiuni a echipamentului, revine în obligația furnizorului de a le livra fără o cerere prealabilă a beneficiarului.

### 8.2. Transport

Echipamentul se transportă cu mijloace de transport auto/feroviare, în conformitate cu prevederile cărții tehnice a produsului (conf. SR EN 60255-1:2010/ SR EN IEC 60255-1:2023).

### 8.3. Depozitare

Depozitarea echipamentelor se face în conformitate cu prevederile cărții tehnice a produsului.

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>	<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>	<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
		Anul ediției: <b>2024</b>	
		Pagina: 18/54	

## 9. Garanții

Termenul de garanție a produsului va fi de minimum 36 de luni de la data recepției.

## 10. Precizari

Furnizorul va asigura pregătirea/instruirea personalului Beneficiarului în domeniile legate de engineering, exploatare, întreținere și dezvoltare (PRAM, SCADA). Aceasta va fi realizată înainte de prima punere în funcție.

Configurarea/parametrizarea releelor de protecție, precum și pregătirea datelor necesare a fi preluate din acestea sunt în sarcina Furnizorului și vor fi agreeate de personalul de specialitate al Beneficiarului în cadrul sesiunilor de instruire organizate.

Activitățile de inginerie, configurare, parametrizare, testare a echipamentelor și sistemelor vor fi realizate de către Furnizor în cadrul montării și punerii în funcțiune a echipamentelor și în directă colaborare cu specialiștii Beneficiarului (dacă nu sunt alte precizări în CS). Toate documentațiile aferente configurării, parametrizării, precum și bazele de date vor fi supuse aprobării Beneficiarului.

## 11. Anexe

Principalele condiții de mediu și funcționare, condiții și caracteristici constructive ,tehnice și alte cerințe, pentru dulapul comandă-control-protecție pentru LEA/LES 110kV, sunt indicate în anexele:

ANEXA 1.1 – Terminal numeric (baza) comandă-control-protecție pentru LEA /LES 110kV var. 1

ANEXA 1.2 – Terminal numeric (baza) comandă-control-protecție pentru LEA /LES 110kV var. 2

ANEXA 2. – Terminal numeric (rezerva) comandă-control-protecție pentru LEA /LES 110kV

ANEXA 3. – Dulap comandă-control-protecție pentru LEA/LES 110kV (dulapul propriu-zis)

În anexe sunt prezentate cerințele minime pentru dulapul comandă-control-protecție pentru LEA/LES 110kV . Ofertantul poate oferi caracteristici și performanțe în plus și/sau superioare celor din anexe.

### NOTĂ:

Produsele oferite vor respecta toate cerințele și condițiile prevăzute în prezenta specificație tehnică, atât în "CERINȚE TEHNICE COMUNE" cât și în ANEXELE atașate (acestea fiind părți ale specificației tehnice), dacă acestea există.

Semnarea părții "CERINȚE TEHNICE COMUNE" certifică însușirea și respectarea de către ofertant a specificației tehnice în integralitatea ei, corectitudinea și exactitatea informațiilor despre produse furnizate de către ofertant și faptul că produsele oferite respectă toate cerințele și condițiile prevăzute în ST.

În propunerea tehnică se atașează fișa tehnică corespunzătoare produselor oferite, semnată de producător.

Prezenta specificație tehnică va fi adaptată de proiectant conf. documentației PTE/CS, conform cerințelor specifice amplasamentului dulapurii comandă-control-protecție pentru celula LEA/LES 110kV. In anexe acolo unde sunt mai multe valori precizate, proiectantul/solicitantul/beneficiarul va alege una sau mai multe valori în funcție de situație/proiect.

Proiectantul/solicitantul/beneficiarul poate propune și alte configurații ale dulapurilor comandă, protecții în funcție de necesitățile amplasamentului/spațiului dulapurilor (spații restranse, configurații atipice, etc.) Acestea nu fac obiectul acestei specificații tehnice.

**Data**

**Semnătura ofertantului**

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

Societatea Distribuție Energie Electrică România SA	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>	<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>	<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
		Anul ediției: <b>2024</b>	
		Pagina: 19/54	

## ANEXA 1.1 Terminal numeric (bază) comandă-control-protecție pentru LEA /LES 110kV var. 1

### CERINȚE:

1. Produsele oferite vor respecta toate cerințele și condițiile prevăzute în prezenta specificație tehnică, atât în partea denumită "CERINȚE TEHNICE COMUNE" cât și în prezenta ANEXĂ care este parte a ST.
2. Semnarea ANEXEI certifică atât faptul că produsele oferite respectă toate cerințele și condițiile prevăzute în ST, cât și corectitudinea și exactitatea datelor și valorilor completate de către ofertant în anexă.
3. Valorile caracteristicilor, completate de ofertant în coloana 4, vor fi confirmate prin rapoartele de încercări pentru testele de tip atașate în propunerea tehnică și prin buletinele de încercări și verificări care însoțesc produsul la livrare.
4. În propunerea tehnică se atașează fișa tehnică corespunzătoare produsului din această anexă, semnată de producător.

NR. CRT.	CERINȚE	UM	VALORI CERUTE DE SOLICITANT	VALORI GARANTATE DE PRODUCĂTOR
0	1	2	3	4
<b>PRODUCĂTOR **</b>				
<b>SIMBOLIZARE, COD PRODUCĂTOR **</b>				
<b>Standarde de produs (conf. cap.2.1) **</b>				
<b>Standard de firmă **</b>				
<b>1.</b>	<b>CONDIȚII DE MEDIU ȘI FUNCȚIONARE (conf. cap.1.2)</b>			
	Condiții de mediu din zona geografică unde se montează terminalul numeric (bază) comandă-control-protecție pentru LEA /LES 110kV			
1.1.	Locul de montaj		interior	
1.2.	Altitudinea maximă față de nivelul mării *	m	da	
	≤ 2000 m			
	> 2000 m *			
1.3.	Media valorilor anuale extreme ale temperaturii	°C	-20°C/+40°C	
1.4.	Valori extreme absolute ale temperaturii	°C	-30°C/+50°C	
1.5.	Radiația solară maximă	W/m <sup>2</sup>	1180	
1.6.	Umiditatea maximă absolută	g/m <sup>3</sup>	35	
1.7.	Umiditatea relativă a aerului exterior	%	100	
	Condiții de mediu din interiorul locului de montaj al terminalului numeric (bază) comandă-control-protecție pentru LEA /LES 110kV pentru funcționare corespunzătoare			
1.8	Temperatura ambiantă de funcționare (din jurul carcasei releului de protecție - cf. SR EN 60255-1:2010)	°C	-10°C/+55°C	
1.9	Umiditatea relativă: valoarea medie pe o perioadă de 24h (cf. SR EN 60255-1:2010) - interior	%	≤ 95	
<b>2.</b>	<b>DURATA DE FUNCȚIONARE</b>			
		ani	12	
<b>3.</b>	<b>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE</b>			
3.1.	Realizare constructivă terminal		microprocesor (numeric)	
3.2.	Panoul frontal al terminalului, va fi prevăzut cu posibilitatea afișării schemei monofilare și a poziției echipamentelor de comutație *	Da / Nu		
3.3.	Grad de protecție		IP 54	

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
				Pagina: 20/54

3.4.	Montare*: - pe panou frontal (ușă) - pe ramă mobilă - pe contrapanou		Da / Nu Da / Nu Da / Nu		
3.5.	Conexiuni			spate	
<b>4.</b>	<b>CARACTERISTICI TEHNICE</b>				
<b>4.1</b>	<b>Conditii tehnice generale</b>				
<b>4.1.1</b>	<b>Alimentare prin convertor integrat</b>				
4.1.1.1	Tensiune nominală Un în curent continuu		Vcc	220	
4.1.1.2	Toleranța tensiunii nominale în curent continuu (conf. SR EN 60870-2-1) Unda de tensiune - riplu admis (vârf la vârf)		%Un	-20%/+15%  10%	
4.1.1.3	Imunitate la intreruperea tensiunii de cc pentru cel puțin 50ms Supraveghere tensiune operativă și semnalizare valoare minimă/maximă			Da  min 2 praguri	
4.1.1.4	Consum max.		W	50	
4.1.1.5	Imunitate la întreruperea tensiunii		ms	≥50	
<b>4.1.2.</b>	<b>Intrări analogice:</b>				
4.1.2.1	Intrari analogice de curent			Min. 4	
	- curent nominal*	1A 5A	A		
	- consum		VA	<0.5( la 5A)	
4.1.2.2	Intrări analogice de tensiune			Min. 5	
	- tensiune nominală		V	100	
	- consum*	în circuitele de curent la In* în circuitele de tensiunea Un*	VA	<10 <0.3 <10 <0.15	
4.1.2.3	Frecvența		Hz	50	
4.1.2.4	Gama de variație admisibilă a frecvenței		%	± 5	
4.1.2.5	Suprasarcini admisibile:				
	- în circ.de tensiune*	1,3Un 2,2Un	xUn		
	- în circ.de tensiune, 10s		xUn	2	
	- în circ.de curent		xIn	3	
	- în circ.de curent, 10s		xIn	30	
	- în circ.de curent, 1s		xIn	100	
<b>4.1.3.</b>	<b>Intrări binare</b>				
4.1.3.1	- Numar minim*	≥24 ≥14 alt numar intrari			
4.1.3.2	- tensiune nominală Un curent continuu*	220 110 48	Vcc		
4.1.3.3	- Consum max.		W	0.5	
<b>4.1.4.</b>	<b>Contacte de ieșire</b>				
4.1.4.1	- Numar minim*	≥16 ≥20 ≥26 alt numar			
4.1.4.2	- curent admis: continuu/0,5s		A	5/30	

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
			Pagina: 21/54	

4.1.4.3	- capacitate la inchidere pentru contactele de anclanșare (in circuite cu L/R=40ms)	W/VA	1250	
4.1.4.4	- capacitate la rupere pentru contactele de declanșare ( în circuite de 220Vcc, cu L/R=40ms)	A	0.1	
4.1.5.	<b>LEDuri de semnalizare</b>			
	- Numar minim*	≥16		
		≥12		
		alt numar		
<b>4.1.6</b>	<b>Sectiune minima admisa pentru conductoare</b>			
4.1.6.1	- Circuite curent (cu șurub)	mm <sup>2</sup>	≤4	
4.1.6.2	- Circuite tensiune , intrari, ieșiri (cu șurub)	mm <sup>2</sup>	≤2.5	
<b>4.1.7</b>	<b>Interfața cu utilizatorul *</b>			
4.1.7.1	Tastatura locală	Da/Nu		
4.1.7.2	Display LCD	Da/Nu		
4.1.7.3	Posibilitatea programării pe display a unor butoane pentru a realiza anularea/punerea în funcție a diferitelor automatizări ,acestea comportându-se ca niște echipamente, acestea afișând în timp real starea*	cu 3 butoane active se vor prevedea butoane externe, DD-uri și chei fizice (comutatoare cu came).	Da/Nu Da/Nu	
<b>4.1.8</b>	<b>Comunicatie*</b>			
4.1.8.1	<b>Comunicație la nivel stație, fără module adiționale*:</b>			
	- Porturi redundante de FO pentru comunicație SCADA (PRP)*	2 1 0	Buc Da/Nu	
	- Interfața comunicație locală SCADA IEC 61850 (incl. mesaje GOOSE)		Da/Nu	
	- Interfața sincronizare prin GPS pe protocol IEC 61850		Da/Nu	
	- Interfața de comunicație pe FO pentru comunicația cu capatul opus * (pentru PDL) - port FO 1300 nm IEEC C37.94 Fiber		Da/Nu	
	- Interfață cablu STP, topologie stea – ethernet electric (10/100 Base T)		Da/Nu	
	- Interfață fibră optică, topologie stea – ethernet optic (100 Base-FX MM LC)		Da/Nu	
	- Interfață fibră optică, topologie inel (Fiber-Optic MM ST Serial Port)		Da/Nu	
	- Interfață bus RS 232		Da/Nu	
	- Interfață bus RS 485		Da/Nu	
4.1.8.2	<b>Protocol de comunicație*:</b>			
	- IEC 60870-5-103/SR EN 60870-5-103:2003		Da/Nu	
	- DNP 3/TCPIP		Da/Nu	
	- Modbus		Da/Nu	
	- IEC 61850/SR EN 61850		Da/Nu	
4.1.8.3	<b>Interfața cu utilizatorul</b>			
	- Interfață de comunicație cu un calculator portabil (RS232,ETH)*:			

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
	Pagina: 22/54			

	- port serial RS 232	Da/Nu		
	- port USB	Da/Nu		
4.1.9	<b>Software inclus</b>			
	- configurare		da	
	- parametrizare		da	
	- achiziție date (oscilograme, evenimente, diagrame fazoriale)		da	
	- analiza oscilograme		da	
	- comunicație cu sistem SCADA		da	
	- comunicație între terminale*	Da/Nu		
4.1.10	<b>Condiții fiabilitate</b>			
	- media timpului de bună funcționare (MTBF)	h	≥8760	
	- timpul mediu de reparare (MTR)	h	≤1	
	- disponibilitate	%	>99,95	
<b>4.2.</b>	<b>Funcții de protecție</b>			
<b>4.2.1</b>	<b>Protecție diferențială de linie (87L) *</b>	Da/Nu		
	- Principiul de funcționare		comparație fazori curenți între capetele liniei	
	- Masurare curenți pe fiecare faza în parte		da	
	- Numar trepte		2 trepta 1 cu frânare treapta 2 fără frânare	
	- Numar capete linie protejată		3	
	- Domeniul de reglaj curent Idif>	%Inom	10-150	
	- Domeniul de reglaj curent Idif>>	%Inom	80-100	
	- Timpi minimi de acționare:			
	- 2.5xIdif>	s	0.1÷10	
	- 2.5xIdif>>	s	0÷5	
	- Capacitatea de egalizare a rapoartelor de transformare a transformatoarelor de curent de la capetele liniei		da	
	- Capacitatea de compensare a șocului curentului de încărcare capacitivă a liniei		da	
	- Capacitatea de funcționare la saturarea transformatoarelor de curent, compatibilitate cu TC		da	
	- Tipul agreat de cablu de comunicații între aparatele situate la capetele liniei:			
	- fibră optică FO 1300 nm IEEC C37.94 Fiber *	Da/Nu		
	- Supravegherea cablului de comunicații		da	
<b>4.2.2.</b>	<b>Protecție de distanță (21)</b>		da	
	- Principiul de funcționare		minima impendanță	
	- Sisteme de măsurare		6 sisteme de măsurare independente	
	- Faza-pământ 3			
	- Faza -faza 3			
	- Caracteristica de funcționare		Poligon	
	- Numar zone		min 4	
	- Domeniul de reglaj reactanță	Ω	0,02 ÷ 40 pas de 0.01	

**Elaborat:**

Serviciu Inginerie și Standardizare

**Avizare:**

Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025

**Intrare în vigoare:**

27.02.2025

Societatea Distribuție Energie Electrică România SA	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>	<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>	<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
		Anul ediției: <b>2024</b>	
			Pagina: 23/54

	- Domeniul de reglaj rezistență	$\Omega$	0,02 ÷ 40 pas de 0.01	
	- Domeniul de reglaj temporizari (independent pentru fiecare zonă in parte cu reglaj continuu sau in trepte)	s	0 ÷ 10 pas de 0.1	
	- Domeniu reglaj unghi înclinare Z linie	grd	30÷89 pas de 1	
	- Factor adaptare la sc. circ. f-p/f-f	ko RE /RI XE /XI	0 ÷ 10	
	- Selectare direcție acționare pentru fiecare zonă in parte față/spate/nedirecționat		da	
	- Polarizare element direcțional (tensiuni faze sănătoase la sc. f-p si memorie tensiune la sc. f-f)		da	
	- Capacitate de selecție a fazei cu defect la sc. f-p		da	
	- Desensibilizare la suprasarcină		da	
	- Valoare minimă de curent pentru măsurarea precisă a impedanței de defect	Inom	0.1÷4	
	- Timp minim de acționare	ms	~20	
	- Capacitatea de funcționare în cazul saturării transformatoarelor de curent		da	
<b>4.2.3.</b>	<b>Blocarea protecției de distanță la oscilații de putere (68)</b>		da	
<b>4.2.4</b>	<b>Protecția la suprasarcină termică (49) * (doar pentru LES)</b>			
<b>4.2.5.</b>	<b>Protecția la conectarea întreruptorului pe un defect(50HS)</b>		da	
	Domeniu reglaj curent acționare	A	0,1 ÷ 25	
	Domeniu reglaj curent acționare	ms	~20	
<b>4.2.6</b>	<b>Reanclansarea automată rapidă RAR (79) (pentru celule LEA)</b>		da	
	- Numar <b>min.</b> de cicluri*	min. 1 Alt numar ales de beneficiar*	da	
	- tip anclanșare		trifazata	
	- contorizare separată cicluri		da	
	- Blocare RAR la conectare manuală		da	
	- Blocare externă RAR		da	
	- extensie zona inainte si după RAR		da	
	- Domeniu de reglaj pauză RAR	s	0.1÷10 pas de 0.05	
	- Domeniul de reglaj al impulsului de anclanșare	s	0÷10	
	- Timpul de blocare	s	0÷20	
<b>4.2.7</b>	<b>Control sincronism (25)</b>		da	
	Moduri de operare - Sincronism - Lipsă U linie - Lipsă Ubară - Lipsă Ulinie Ubară		da	
	Domeniu reglaj diferențe de valori ale tensiunilor	%Un	5÷400	
	Domeniu reglaj diferențe de unghi	grd	5÷60	

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
		Pagina: 24/54		

	Domeniu reglaj diferențe de frecvență	Hz	0÷0.3Hz	
	Durata de verificare	s	0÷30	
<b>4.2.8.</b>	<b>Supravegherea tensiunii de măsură</b>		da	
	- activare protecție maximală de curent la dispariția tensiunii de măsură			
	- criteriu de tensiune	Un	0.1÷1 pas de 0.01	
	- criteriu de curent homopolar	In	0.05÷1 pas de 0.01	
<b>4.2.9.</b>	<b>Locator defecte</b>			
	Afișarea distanței până la locul de defect		da	
	Afișarea R și X în valori primare și secundare		da	
	Compensarea rezistenței arcului de defect		da	
<b>4.2.10.</b>	<b>DRRI (50BF)</b>			
	- cu verificare poziție intreruptor și acționare protecție		da	
	- pornire externă		da	
	- validare prin măsurare curent pe fiecare fază		da	
	Domeniu reglaj al temporizărilor	s	0÷10 pas de 0.01	
<b>4.2.11.</b>	<b>Protecție maximală de curent de fază, temporizată nedirecționată (50,51)</b>			
	Numar minim trepte de reglaj *	Min 2	da	
		Alt numar de trepte reglaj ales de beneficiar*		
	Caracterisitica de timp independentă		da	
	Caracterisitica de timp invers dependentă		da	
	Tipul de caracteristică invers dependentă		se va preciza de ofertant	
	Domeniul de reglaj curent			
	- trepta 1	In	0÷10 pas de 0.01	
	- trepta 2	In	0÷2 pas de 0.01	
	- precizie	%In	1	
	Domeniul de reglaj al timpului pentru caracteristicile independente			
	- trepta 1	s	0.1÷5 pas de 0.01	
	- trepta 2	s	0.1÷5 pas de 0.01	
	- precizie	%	1 sau 10ms	
	Activarea automată la dispariția tensiunii pentru protecția de distanță		da	
<b>4.2.12</b>	<b>Protecție maximală de curent de nul, temporizată nedirecționată (50N,51N)</b>			
	Numar minim trepte de reglaj*	min 2	da	
		alt numar ales de beneficiar*		
	caracterisitica de timp independentă		da	
	caracterisitica de timp invers dependentă		da	

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--



<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
	Pagina: 25/54			

	tipul de caracteristică invers dependentă		se va preciza de ofertant	
	Domeniul de reglaj curent :			
	- treapta 1	In	0÷10 pas de 0.01	
	- treapta 2	In	0÷2 pas de 0.01	
	- precizie	%In	1	
	Domeniul de reglaj al timpului pentru caracteristicile independente			
	- treapta 1	s	0.1÷5 pas de 0.01	
	- treapta 2	s	0.1÷5 pas de 0.01	
	- precizie	%	1 sau 10ms	
	Activarea automată la dispariția tensiunii pentru protecția de distanță		da	
<b>4.2.13</b>	<b>Protecție maximală de curent homopolar direcționată (67N)</b>			
	Numar minim trepte de reglaj*	min 2 alt numar ales de beneficiar*	da	
	caracteristica de timp independentă		da	
	caracteristica de timp invers dependentă		da	
	tipul de caracteristică invers dependentă		se va preciza de ofertant	
	Domeniul de reglaj curent			
	- treapta 1	In	0÷10 pas de 0.01	
	- treapta 2	In	0÷2 pas de 0.01	
	- precizie	%In	1	
	Domeniul de reglaj al timpului pentru caracteristicile independente:			
	- treapta 1	s	0.1÷5 pas de 0.01	
	- treapta 2	s	0.1÷5 pas de 0.01	
	- precizie	%	1 sau 10ms	
	tensiunea de alimentare pentru elementul direcțional	V	0.5÷10 pas de 0.1	
	Valoare nominală	V	100	
	Unghi de sensibilitate maximă		110°cap	
	Selectare direcție acționare pentru fiecare treaptă în parte față/spate/nedirecționat		da	
<b>4.3.</b>	<b>Funcții de măsură control supraveghere</b>			
<b>4.3.1.</b>	<b>Înregistrări</b>			
	Înregistrator secvențial de evenimente		da	
	- Numar de evenimente memorate*	100 Alt numar ales de beneficiar*	da	
	- eticheta timp atașată		da	
	- afișarea funcției care a cauzat declanșarea		da	

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
		Pagina: 26/54		

	Contorizare evenimente pentru fiecare funcție		da	
	Oscilograme la defecte		da	
	- Rezoluție	ms	1	
	- Înregistrare mărimi UI		4I 4U	
	- Înregistrare mărimi numerice interne (DRRI,demaraje, blocaje, etc)		da	
	- Trigger selectare limite superioare/inferioare		da	
	- Trigger selectail modificare stări		da	
	- Durata preavarie	s	0.1	
	- Durata post avarie	s	3	
	- Capacitate totală de înregistrare	s	min 10	
	- Format comtrade		da	
4.3.2	<b>Monitorizări</b>			
	Prevederea Autosupravegherii & Autotestării		da	
	Supravegherea alimentării de la transformatorii de tensiune; Blocare protecție distanță la dispariție 1,2,3 faze tensiune		da	
	Supravegherea alimentării de la transformatorii de curent		da	
	Supravegherea circuitelor de declanșare bobine 1 + 2 întreruptor		da	
	Monitorizare intreruptor RI2t ( <i>engl: CB wear monitoring</i> )		da	
4.3.3	<b>Grupe de reglaje</b>			
	Numar minim*	min 4 alt numar*	da	
	Mod de comutare prin intermediul panoului local		da	
	Mod de comutare prin soft PC si comunicație		da	
4.3.4.	<b>Funcții de comanda control</b>			
	- Logici de interblocaje pentru elementele controlate*	Da/Nu		
	- Preluare semnale de la elemente externe pentru utilizare interna sau transmitere la relee de ieșire*	Da/Nu		
	- Afisare pe releu valori masurate		da	
	- Afisare pe releu lista de evenimente		da	
	- Trasmitere comnezi manuale prin intermediul butoanelor de pe releu*	Da/Nu		
4.3.5.	<b>Funcții de măsură</b>			
	- U,I,P,Q,S,f, cos φ, Wa,Wr		da	
4.3.6	<b>Facilitate testare externă</b>		da	
4.3.7.	<b>Semnalizari optice locale si la distanță</b>		da	
	- demaraj		da	
	- temporizare		da	
	- declansare		da	
	- autosupraveghere		da	
4.3.8	<b>Alte cerințe*</b>			
	- Posibilitatea de adaugare funcții de protecție disponibile fără upgrade firmware*	Da/Nu		
	- Posibilitate de adaugare module IO ulterior achiziției*	Da/Nu		

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>	<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>	<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
		Anul ediției: <b>2024</b>	
		Pagina: 27/54	

	- Accesare WebBrowser*	Da/Nu		
<b>5.</b>	<b>ÎNCERCĂRI și VERIFICĂRI</b>			
5.1.	Încercări de tip, individuale și speciale efectuate conf. SR EN 60255-1:2010/ SR EN IEC 60255-1:2023, SR EN 60255-21-1:2002, SR EN 60255-21-2:2002, SR EN 60255-21-3:1996, SR EN 60255-26:2014, SR EN 60255-27:2014, SR EN 60255-100 (standard pe părți), SR EN 60068 (familia de standarde), SR EN 60529:1995, modificat de SR EN 60529:1995/A1:2003, modificat de SR EN 60529:1995/A2:2015, modificat de SR EN 60529:1995/AC:2017, modificat de SR EN 60529:1995/A2:2015/ AC:2019		da conf.cap.5.	
5.2.	Buletine/rapoarte de încercări/verificări pt. testele de tip (conf. SR EN 60255-1:2010/ SR EN IEC 60255-1:2023 , SR CEI 60255-27:2014) NOTĂ: Pentru fiecare buletin/raport prezentat se vor completa în coloana 4 numărul anexei și numărul paginii din propunerea tehnică unde se găsește documentul		da	Anexa nr.... / nr.pag...
5.2.1	Verificarea dimensiunilor structurii și examinări vizuale	Buletin nr	da	
5.2.2	Încercări funcționale - simulare in regim permanent și simulare dinamică	Buletin nr	da	
5.2.3	Încercări de securitate pentru produse - încercări dielectrice și de ținere termică de scurtă durată	Buletin nr	da	
5.2.4	Încercări de izolație ( cf SR EN 60255-27:2014) :			
5.2.4.1	Încercare la tensiune de ținere la impuls 1,2/50μs, 5kV	Buletin nr	da	
5.2.4.2	Încercare la înaltă tensiune in curent alternativ de frecvență industrială - între borne si carcasa -2 kV - între contactele deschise -1 kV	Buletin nr	da	
5.2.5	Încercări privind compatibilitatea electromagnetică			
	<i>Imunitate</i>			
5.2.5.1	Încercare la perturbații de înaltă frecvență (1 MHz), clasa III : - mod comun: 2.5 kV - mod diferențial: 1 kV	Buletin nr	da	
5.2.5.2	Încercare la perturbații în câmp electromagnetic de de radio frecvența, clasa III : 10 V/m	Buletin nr	da	
5.2.5.3	Încercare la descărcări (impulsuri) electrostatice in aer (clasa III):8 kV vârf	Buletin nr	da	
5.2.5.4	Încercare la perturbații tranzitorii rapide :2 kV	Buletin nr	da	
5.2.5.5	Încercări privind compatibilitatea electromagnetică - Emisie	Buletin nr	da	
5.2.6	Încercare mărimi de alimentare: - consum de putere -mărimi de alimentare auxiliare	Buletin nr	da	
5.2.7	Încercare privind performanța contactelor de ieșire	Buletin nr	da	
5.2.8	Încercări privind prescripțiile referitoare la comunicare (cf. standarde protocele corespunzătoare IEC/SR EN)	Buletin nr	da	
5.2.9	Încercări privind prescripțiile de mediu ambiant si climatice:			
5.2.9.1	Încercare la frig	Buletin nr	da	

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
Pagina: 28/54				

5.2.9.2	Încercare la caldură uscată	Buletin nr	da	
5.2.9.3	Încercare la variații temperatură	Buletin nr	da	
5.2.9.4	Încercare caldură umedă	Buletin nr	da	
5.2.10	Încercări mecanice:			
5.2.10.1	Încercare răspuns la șocuri, rezistență la șocuri și zdruncinături	Buletin nr	da	
5.2.10.2	Încercare comportament la vibrații	Buletin nr	da	
5.2.10.3	Încercări seismice	Buletin nr	da	
5.2.10.4	Încercări zdruncinări	Buletin nr	da	
5.2.11	Încercare carcasă de protecție	Buletin nr	da	
<b>6.</b>	<b>MARCARE/INSCRIȚIONARE</b>			
6.1.	Plăcută de identificare/Marcare		da conf.cap.6.1	
<b>7.</b>	<b>DOCUMENTE</b>			
7.1.	Documente prezentate în propunerea tehnică		da conf.cap.7.1.	Anexa nr.... / nr. pag...
7.1.1	Certificat de conformitate CE		da	
7.1.2	Proces verbal de omologare/validare		da	
7.1.3.	Declarație de conformitate cu standardele de produs		da	
7.1.4.	Documentația tehnică		da	
7.1.5.	Instrucțiuni tehnice de montaj, exploatare și mentenanță.		da	
7.2.	Documente prezentate la livrare		da conf.cap.7.2.	
<b>8.</b>	<b>TRANSPORT/MANIPULARE/DEPOZITARE</b>			
8.1.	Instrucțiuni de transport/manipulare/depozitare		da	
8.2.	Date de transport: ** - nr. colete/produs ** - greutate totală ** - greutate pe fiecare colet **	buc. kg kg		
<b>9.</b>	<b>GARANȚIE DE LA DATA RECEPȚIEI</b>		luni	≥ 36
<b>10.</b>	<b>ALTE CERINȚE</b>			
10.1.	Asigurarea asistenței tehnice la montarea, punerea în funcțiune și integrarea în SCADA a echipamentelor.		da	
10.2.	Instruirea personalului OD privind instalarea, configurarea și exploatarea echipamentului.		da	
10.3.	Asigurarea activității de service și reparații în perioada de garanție și postgaranție.		da	

**NOTĂ:**

1. Coloana "Valori garantate de producător" se completează cu o singură valoare.
2. Pe rândurile marcate cu \* se completează valorile pe coloana "Valori cerute de solicitant" de către proiectant/solicitant în conformitate cu cerințele din PTE/CS.
3. Pe rândurile marcate cu \*\* se completează valorile pe coloana "Valori garantate de producător" de către ofertant.

**Data**

**Semnătura ofertantului**

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

Societatea Distribuție Energie Electrică România SA	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>	<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>	<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
		Anul ediției: <b>2024</b>	
Pagina: 29/54			

## ANEXA 1.2 Terminal numeric (bază) comandă-control-protecție pentru LEA /LES 110kV var. 2

### CERINȚE:

1. Produsele oferite vor respecta toate cerințele și condițiile prevăzute în prezenta specificație tehnică, atât în partea denumită "CERINȚE TEHNICE COMUNE" cât și în prezenta ANEXĂ care este parte a ST.
2. Semnarea ANEXEI certifică atât faptul că produsele oferite respectă toate cerințele și condițiile prevăzute în ST, cât și corectitudinea și exactitatea datelor și valorilor completate de către ofertant în anexă.
3. Valorile caracteristicilor, completate de ofertant în coloana 4, vor fi confirmate prin rapoartele de încercări pentru testele de tip atașate în propunerea tehnică și prin buletinele de încercări și verificări care însoțesc produsul la livrare.
4. În propunerea tehnică se atașează fișa tehnică corespunzătoare produsului din această anexă, semnată de producător.

NR. CRT.	CERINȚE	UM	VALORI CERUTE DE SOLICITANT	VALORI GARANTATE DE PRODUCĂTOR
0	1	2	3	4
<b>PRODUCĂTOR **</b>				
<b>SIMBOLIZARE, COD PRODUCĂTOR **</b>				
<b>Standarde de produs (conf. cap.2.1) **</b>				
<b>Standard de firmă **</b>				
<b>1.</b>	<b>CONDIȚII DE MEDIU ȘI FUNCȚIONARE (conf. cap.1.2)</b>			
	Condiții de mediu din zona geografică unde se montează terminalul numeric (bază) comandă-control-protecție pentru LEA /LES 110kV			
1.1.	Locul de montaj		interior	
1.2.	Altitudinea maximă față de nivelul mării *	m	da	
	≤ 2000 m > 2000 m *			
1.3.	Media valorilor anuale extreme ale temperaturii	°C	-20°C/+40°C	
1.4.	Valori extreme absolute ale temperaturii	°C	-30°C/+50°C	
1.5.	Radiația solară maximă	W/m <sup>2</sup>	1180	
1.6.	Umiditatea maximă absolută	g/m <sup>3</sup>	35	
1.7.	Umiditatea relativă a aerului exterior	%	100	
	Condiții de mediu din interiorul locului de montaj al terminalului numeric (bază) comandă-control-protecție pentru LEA /LES 110kV pentru funcționare corespunzătoare			
1.8	Temperatura ambiantă de funcționare (din jurul carcasei releului de protecție - cf. SR EN 60255-1:2010/ SR EN IEC 60255-1:2023)	°C	-10°C/+55°C	
1.9	Umiditatea relativă: valoarea medie pe o perioadă de 24h (cf. SR EN 60255-1:2010/ SR EN IEC 60255-1:2023) - interior	%	≤ 95	
<b>2.</b>	<b>DURATA DE FUNCȚIONARE</b>			
		ani	12	
<b>3.</b>	<b>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE</b>			
3.1.	Realizare constructivă terminal		microprocesor (numeric)	
3.2.	Panoul frontal al terminalului, va fi prevăzut cu posibilitatea afișării schemei monofilare și a poziției echipamentelor de comutație *	Da / Nu		
3.3.	Grad de protecție		IP 54	

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
		Pagina: 30/54		

3.4.	Montare*: - pe panou frontal (ușă) - pe ramă mobilă - pe contrapanou		Da / Nu Da / Nu Da / Nu		
3.5.	Conexiuni			spate	
<b>4.</b>	<b>CARACTERISTICI TEHNICE</b>				
<b>4.1</b>	<b>Conditii tehnice generale</b>				
<b>4.1.1</b>	<b>Alimentare prin convertor integrat</b>				
4.1.1.1	Tensiune nominală Un în curent continuu		Vcc	220	da
4.1.1.2	Toleranța tensiunii nominale în curent continuu (conf. SR EN 60870-2-1) Unda de tensiune - riplu admis (vârf la vârf)		%Un	-20%/+15%  10%	
4.1.1.3	Imunitate la intreruperea tensiunii de cc pentru cel puțin 50ms Supraveghere tensiune operativă și semnalizare valoare minimă/maximă			Da  min 2 praguri	
4.1.1.4	Consum max.		W	50	
<b>4.1.2.</b>	<b>Intrări analogice:</b>				
4.1.2.1	Intrari analogice de curent			Min. 4	
	- curent nominal*	1A 5A	A		
	- consum		VA	<0.5( la 5A)	
4.1.2.2	Intrări analogice de tensiune			Min. 5	
	- tensiune nominală		V	100	
	- consum	în circuitele de curent la In* în circuitele de tensiunela Un*	VA	<10 <0.3 <10 <0.15	
4.1.2.3	Frecvența		Hz	50	
4.1.2.4	Gama de variație admisibilă a frecvenței		%	± 5	
4.1.2.5	Suprasarcini admisibile:				
	- în circ.de tensiune*	1,3Un 2,2Un	xUn		
	- în circ.de tensiune, 10s		xUn	2	
	- în circ.de curent		xIn	3	
	- în circ.de curent, 10s		xIn	30	
	- în circ.de curent, 1s		xIn	100	
<b>4.1.3.</b>	<b>Intrări binare</b>				
4.1.3.1	- Numar minim*	≥24 ≥14 alt numar intrari			
4.1.3.2	- tensiune nominală Un curent continuu*	220 110 48	Vcc		
4.1.3.3	- Consum max.		W	0.5	
<b>4.1.4.</b>	<b>Contacte de ieșire</b>				
4.1.4.1	- Numar minim*	≥16 ≥20 ≥26 alt numar			
4.1.4.2	- curent admis: continuu/0,5s		A	5/30	

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
			Pagina: 31/54	

4.1.4.3	- capacitate la inchidere pentru contactele de anclansare (in circuite cu L/R=40ms)	W/VA	1250	
4.1.4.4	- capacitate la rupere pentru contactele de declansare ( în circuite de 220Vcc, cu L/R=40ms)	A	0.1	
4.1.5.	<b>LEDuri de semnalizare</b>			
	- Numar minim*	≥16		
		≥12		
		alt numar		
<b>4.1.6</b>	<b>Secțiune minimă admisă pentru conductoare</b>			
4.1.6.1	- Circuite curent (cu șurub)	mm <sup>2</sup>	≤4	
4.1.6.2	- Circuite tensiune , intrări, ieșiri (cu șurub)	mm <sup>2</sup>	≤2.5	
<b>4.1.7</b>	<b>Interfața cu utilizatorul *</b>			
4.1.7.1	Tastatura locală	Da/Nu		
4.1.7.2	Display LCD	Da/Nu		
4.1.7.3	Posibilitatea programării pe display a unor butoane pentru a realiza anularea/punerea în funcție a diferitelor automatizări ,acestea comportându-se ca niște echipamente, acestea afișând în timp real starea*	cu 3 butoane active	Da/Nu	
		se vor prevedea butoane externe, DD-uri și chei fizice (comutatoare cu came).	Da/Nu	
<b>4.1.8</b>	<b>Comunicatie*</b>			
4.1.8.1	<b>Comunicație la nivel stație, fără module adiționale*:</b>			
	- Porturi redundante de FO pentru comunicație SCADA (PRP)*	2 1 0	Buc Da/Nu	
	- Interfața comunicație locală SCADA IEC 61850 (incl. mesaje GOOSE)		Da/Nu	
	- Interfața sincronizare prin GPS pe protocol IEC61850		Da/Nu	
	- Interfața de comunicație pe FO pentru comunicația cu capatul opus * (pentru PDL) - port FO 1300 nm IEEC C37.94 Fiber		Da/Nu	
	- Interfață cablu STP, topologie stea – ethernet electric (10/100 Base T)		Da/Nu	
	- Interfață fibră optică, topologie stea – ethernet optic (100 Base-FX MM LC)		Da/Nu	
	- Interfață fibră optică, topologie inel (Fiber-Optic MM ST Serial Port)		Da/Nu	
	- Interfață bus RS 232		Da/Nu	
	- Interfață bus RS 485		Da/Nu	
4.1.8.2	<b>Protocol de comunicație*:</b>			
	- IEC 60870-5-103/SR EN 60870-5-103:2003		Da/Nu	
	- DNP 3/TCPIP		Da/Nu	
	- Modbus		Da/Nu	
	- IEC 61850/SR EN 61850		Da/Nu	
4.1.8.3	<b>Interfața cu utilizatorul</b>			

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

Societatea Distribuție Energie Electrică România SA	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>	<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>	<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
		Anul ediției: <b>2024</b>	
Pagina: 32/54			

	- Interfață de comunicație cu un calculator portabil (RS232,ETH)*:			
	- port serial RS 232	Da/Nu		
	- port USB	Da/Nu		
4.1.9	<b>Software inclus</b>			
	- configurare		da	
	- parametrizare		da	
	- achiziție date (oscilograme, evenimente, diagrame fazoriale		da	
	- analiza oscilograme		da	
	- comunicație cu sistem SCADA		da	
	- comunicație între terminale*	Da/Nu		
4.1.10	<b>Condiții fiabilitate</b>			
	- media timpului de bună funcționare (MTBF)	h	≥8760	
	- timpul mediu de reparare (MTR)	h	≤1	
	- disponibilitate	%	>99,95	
<b>4.2.</b>	<b>Funcții de protecție</b>			
	<b>Protecția de distanță: (cod ANSI 21,21N)</b>	da/nu	da	
	<b>a) elemente de demaraj:</b>			
	1. tip:			
	- comutabil	da/nu	nu	
	- necomutabil	da/nu	da	
	2. principiu:			
	- minima impedanță	da/nu	da	
	- altul	da/nu	nu	
	3. caracteristica:			
	- circulară (mho)	da/nu	nu	
	- elipsă	da/nu	nu	
	- poligon	da/nu	da	
	- altul	da/nu	nu	
	4. numărul elementelor de demaraj:			
	- defect faza pământ	nr.	3	
	- defect între faze	nr.	3	
	<b>b) elemente de masura:</b>			
	1. număr de elemente de măsură			
	- defect fază pământ		3	
	- defect între faze		3	
	2. numărul treptelor		min. 3	
	- posibilitate individuală de parametrizare	da/nu	da	
	- direcționate		4	
	- nedirecționate		1	
	3. forma caracteristicii			
	- defect fază pământ			
	- defect între faze			
	4. principiul de funcționare al elementului direcțional :	da/nu	da	
	- selecție tensiuni sanatoase drept referință la defecte asimetrice :	da/nu		
	- componente simetrice	da/nu	da	
	- altele	da/nu	da	
	5. memorie de tensiune la defecte trifazate apropiate (prag de memorare parametrizabil)	da/nu	da	
	6. filtru de intrare pentru lucrul cu transformatoare de tensiune capacitive inclus	ms		

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--



<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
	Pagina: 33/54			

	<p>7. intarziere introdusă de filtru</p> <p>8. posibilitatea de lucru cu transformatoare de curent saturate</p> <p>9. sensibilizare la conectarea pe defect (switch-onto-fault)</p> <p>10. numar minim de seturi de reglaje independente</p> <p><b>c) reglaje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- treapta 1</li> <li>- treapta 2</li> <li>- treapta 3</li> <li>- pas reglare</li> <li>- unghiul liniei</li> </ul> <p><b>d) caracteristici de timp:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gama reglaj treapta 1</li> <li>- gama reglaj treapta 2</li> <li>- gama reglaj treapta 3</li> <li>- pas reglare</li> <li>- precizie</li> <li>- timp propriu de declanșare al treptei 1 pentru reglaj 0, inclusiv releul de declanșare</li> </ul> <p><b>e) alte funcții:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tip declanșare</li> <li>- declanșare rapidă la anclansare pe defect</li> <li>- blocare la pendulații</li> <li>- blocaj la dispariția tensiunii alternative</li> <li>- supraveghere reductori (circuite secundare) de tensiune</li> </ul>	<p>da/nu</p> <p>da/nu</p> <p>da</p> <p>3</p> <p>ohm/fază</p> <p>ohm/fază</p> <p>ohm/fază</p> <p>ohm/fază</p> <p>grade</p> <p>60 ÷ 80</p> <p>sec.</p> <p>0 ÷ 1,5</p> <p>sec.</p> <p>0 ÷ 5</p> <p>sec.</p> <p>0 ÷ 5</p> <p>sec.</p> <p>continuu</p> <p>%</p> <p>msec.</p> <p>max. 35</p> <p>mono/trif</p> <p>da/nu</p> <p>da</p> <p>da/nu</p> <p>da</p> <p>da/nu</p> <p>da</p> <p>da/nu</p> <p>da</p>		
4.2.2	<p><b>Protecție maximală de curent si homopolară direcționată:</b></p> <p><b>a) protecție maximală de curent direcționată:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- numar trepte</li> <li>- masura trifazată</li> <li>- caracteristica de timp independentă</li> <li>- gama de reglaj curent tr. 1</li> <li>- gama de reglaj curent tr. 2</li> <li>- pas reglaj curent</li> <li>- precizie (curent)</li> <li>- gama reglaj temporizare tr. 1</li> <li>- gama reglaj temporizare tr. 2</li> <li>- pas reglare temporizari</li> <li>- precizie (timp)</li> <li>- tip declanșare</li> <li>- activare automată la funcționarea blocajului la dispariția tensiunii</li> <li>- logica de funcționare: <math>I_R &gt;</math> and <math>I_S &gt;</math> and <math>I_T &gt;</math> and <math>T_{imp\ reglat}</math></li> </ul> <p><b>b) protecție homopolară direcționată:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- numar trepte</li> <li>- caracteristica de timp independentă</li> <li>- gama de reglaj curent tr. 1</li> <li>- gama de reglaj curent tr. 2</li> <li>- pas reglaj curent</li> <li>- precizie</li> <li>- gama reglaj temporizare tr. 1</li> </ul>	<p>da/nu</p> <p>da/nu</p> <p>da/nu</p> <p>*In</p> <p>2 ÷ 20</p> <p>*In</p> <p>0,5 ÷ 5</p> <p>A</p> <p>continuu</p> <p>%</p> <p>sec.</p> <p>0 ÷ 2</p> <p>sec.</p> <p>0,5 ÷ 5</p> <p>sec.</p> <p>max. 0,1</p> <p>%</p> <p>mono/trif</p> <p>trifazat</p> <p>da/nu</p> <p>da</p> <p>da/nu</p> <p>da</p> <p>da/nu</p> <p>da</p> <p>da/nu</p> <p>min.2</p> <p>da/nu</p> <p>da</p> <p>*In</p> <p>0,5 ÷ 8</p> <p>*In</p> <p>0,1 ÷ 2</p> <p>A</p> <p>continuu</p> <p>%</p> <p>sec.</p> <p>0 ÷ 1</p>		

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
	Pagina: 34/54			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gama reglaj temporizare tr. 2</li> <li>- pas reglare temporizari</li> <li>- precizie</li> <li>- tip declanșare</li> <li>- tensiune de alimentare externa pentru elementul direcțional <ul style="list-style-type: none"> <li>- necesară</li> <li>- valoare nominală</li> </ul> </li> <li>- unghi de sensibilitate maxima (<math>\angle U_h, I_h</math>)</li> </ul>	sec. sec. % mono/trif . da/nu V grade	0,1 ÷ 5 max.0,1 trifazat	
4.2.3	<b>Protecție diferențială longitudinală (PDL) (cod ANSI 87P)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- măsură curent pe fiecare fază</li> <li>- nr. capete linie protejată</li> <li>- reglaj Idiff</li> <li>- Port comunicație fibră optică. Nr. de porturi necesare in funcție de numarul de capete</li> </ul>	da/nu da/nu * In da/nu	da 0,2 ÷ 2 da	
4.2.4	<b>Reanclanșare Automată Rapidă (RAR):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nr. cicluri</li> <li>- tip anclanșare</li> <li>- gama de reglaj pauza de RAR ciclul 1</li> <li>- gama de reglaj pentru timpul de blocare</li> <li>- pas de reglare pentru timpi</li> <li>- durata impulsului de anclanșare</li> <li>- funcționare RAR cu control sincronism <ul style="list-style-type: none"> <li>- gama reglaj pentru diferența unghiului de fază</li> <li>- gama reglaj pentru diferența de frecvență</li> <li>- gama reglaj pentru diferența de amplitudine tensiuni</li> </ul> </li> <li>- funcționare RAR cu control lipsa tensiune pe linie <ul style="list-style-type: none"> <li>- domeniu de reglaj pentru lipsa tensiune</li> </ul> </li> <li>- funcționare RAR cu control prezența tensiune pe bară <ul style="list-style-type: none"> <li>- domeniu de reglaj pentru prezența tensiune</li> </ul> </li> <li>- blocare RAR la un semnal exterior</li> <li>- blocare RAR la anclanșare manuală pe defect</li> <li>- blocare RAR la defect evolutiv in timpul pauzei de RAR</li> <li>- comandă de prelungire treaptă rapidă la protecția de distanță după un RAR</li> </ul>	da/nu mono/trif sec. sec. sec. sec. da/nu grade Hz %Un da/nu %Un da/nu %Un da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu	min. 1 trifazat 0,3 ÷ 3 5 ÷ 20 0,1 0,5 da -30 ÷ +30 0 ÷ 1 0 ÷ 40 da 10-60 da 60-90 da da da da	
4.2.5	<b>Automatizari:</b> Declanșare rapidă la refuz intrerupator (DRRI)	da/nu	da	
4.2.6	<b>Teletransmisie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdeclanșare si transmitere bidirecțională a semnalelor conf. SR IEC 60050 (448-15-11) (Accelerated Underreach Protection/Permissive Underreach Protection)</li> <li>- distanța de teletransmisie fără modul suplimentar</li> <li>- timp de emisie a impulsului de declanșare</li> <li>- intercomunicare numerică a datelor, cu protejarea si monitorizarea continuă a telegramelor</li> <li>- comunicație cu celalalt capăt al liniei: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fir pilot</li> <li>- fibra optică</li> </ul> </li> </ul>	da/nu AUP/PUP km ms da/nu da/nu	min. 20 <50 da	

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
	Pagina: 35/54			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- radio</li> <li>- canal teletransmisie (FO, radio,...)</li> <li>- alt tip</li> </ul>	da/nu da/nu da/nu	da - - -	
4.2.7	<b>Măsurile furnizate:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- curentul de sarcină-ambele sensuri (pe fiecare fază, total, homopolar-măsurat sau calculat)</li> <li>- tensiune pe una sau toate fazele funcție de configurația primară</li> <li>- putere activă-ambele sensuri</li> <li>- putere reactivă-ambele sensuri</li> <li>- energie activă-ambele sensuri</li> <li>- energie reactivă-ambele sensuri</li> <li>- precizia măsurilor</li> <li>- monitorizarea uzurii întrerupătorului (numarului de declanșări asociate cu valoarea curentului de defect)</li> </ul>	A  kV  KW KVA KWh  KVAh %	da  da  da da da  da max. 2 da	
4.2.8	<b>Semnalizări de stare:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poziție întrerupător-anclanșat/declanșat</li> <li>- poziție separatori bare-închis/deschis</li> <li>- poziție separator linie-închis/deschis</li> <li>- poziție CLP la sep. bare-închis/deschis</li> <li>- poziție CLP la sep. linie-închis/deschis</li> <li>- starea protecției de distanță în funcție/anulată</li> <li>- starea protecției maxime în funcție/anulată</li> <li>- starea protecției homopolare-în funcție/anulată</li> <li>- stare RAR în funcție/anulat</li> </ul>	da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu	da da da da da da da da da	
4.2.9	<b>Semnălizari preventive:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- defect mecanism acționare întrerupător</li> <li>- lipsa tensiune alimentare mecanism acționare întrerupător</li> <li>- defect circuit declanșare</li> <li>- lipsa tensiune alimentare protecției și RAR</li> <li>- defect canal teletransmisie</li> </ul>	da/nu da/nu  da/nu da/nu da/nu	da da  da da da	
4.2.10	<b>Semnalizări de incident:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- demaraj general prot. distanță</li> <li>- demaraj pe fază prot. distanță</li> <li>- funcționare protecție distanță</li> <li>- funcționare PDL</li> <li>- tip defect la prot. distanță</li> <li>- funcționare protecție maximală</li> <li>- tip defect la prot. maximală</li> <li>- funcționare RAR</li> <li>- blocare RAR la semnal exterior</li> <li>- defect intern terminal</li> </ul>	da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu	da da-numai local da da da-numai local da da-numai local da da-numai local da	
4.2.11	<b>Comenzi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- anclanșare/declanșare întrerupător</li> <li>- închidere/deschidere separatori bară</li> <li>- închidere/deschidere separator linie</li> <li>- închidere/deschidere CLP la sep. bare</li> <li>- închidere/deschidere CLP la sep. linie</li> <li>- PIF/anulare protecție de distanță</li> <li>- PIF/anulare protecție maximală</li> <li>- PIF/anulare RAR</li> </ul>	da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu	da da da nu nu da da da	

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--



<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
		Pagina: 37/54		

	Oscilograme la defecte		da	
	- Rezoluție	ms	1	
	- Înregistrare mărimi UI		4I 4U	
	- Înregistrare mărimi numerice interne (DRRI,demaraje, blocaje, etc)		da	
	- Trigger selectare limite superioare/inferioare		da	
	- Trigger selectail modificare stări		da	
	- Durata preavarie	s	0.1	
	- Durata post avarie	s	3	
	- Capacitate totală de înregistrare	s	min 10	
	- Format Comtrade		da	
4.3.2	<b>Monitorizări</b>			
	Prevederea Autosupravegherii & Autotestării		da	
	Supravegherea alimentării de la transformatorii de tensiune; Blocare protecție distanță la dispariție 1,2,3 faze tensiune		da	
	Supravegherea alimentării de la transformatorii de curent		da	
	Supravegherea circuitelor de declanșare bobine 1 + 2 întreruptor		da	
	Monitorizare intreruptor RI2t		da	
4.3.3	<b>Grupe de reglaje</b>			
	Numar minim*	min 4 alt numar*	da	
	Mod de comutare prin intermediul panoului local		da	
	Mod de comutare prin soft PC si comunicație		da	
4.3.4.	<b>Funcții de comanda control</b>			
	- Logici de interblocaje pentru elementele controlate*	Da/Nu		
	- Preluare semnale de la elemente externe pentru utilizare internă sau transmitere la releu de iesire*	Da/Nu		
	- Afișare pe releu valori măsurate		da	
	- Afișare pe releu lista de evenimente		da	
	- Transmitere comenzi manuale prin intermediul butoanelor de pe releu*	Da/Nu		
4.3.5.	<b>Funcții de măsură</b>			
	- U,I,P,Q,S,f, cos φ, Wa,Wr		da	
4.3.6	<b>Facilitate testare externă</b>		da	
4.3.7.	<b>Semnalizari optice locale și la distanță</b>		da	
	- demaraj		da	
	- temporizare		da	
	- declansare		da	
	- autosupraveghere		da	
4.3.8	<b>Alte cerințe*</b>			
	- Posibilitatea de adaugare funcții de protecție disponibile fără upgrade firmware*	Da/Nu		
	- Posibilitate de adaugare module IO ulterior achiziției*	Da/Nu		
	- Accesare WebBrowser*	Da/Nu		
<b>5.</b>	<b>ÎNCERCĂRI și VERIFICĂRI</b>			

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică Romania SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
	Pagina: 38/54			

5.1.	Încercări de tip, individuale și speciale efectuate conf. SR EN 60255-1:2010/SR EN IEC 60255-1:2023, SR EN 60255-21-1:2002, SR EN 60255-21-2:2002, SR EN 60255-21-3:1996, SR EN 60255-26:2014, SR EN 60255-27:2014, SR EN 60255-100 (standard pe părți), SR EN 60068 (familia de standarde), SR EN 60529:1995, modificat de SR EN 60529:1995/A1:2003, modificat de SR EN 60529:1995/A2:2015, modificat de SR EN 60529:1995/AC:2017, modificat de SR EN 60529:1995/A2:2015/ AC:2019		da conf.cap.5.	
5.2.	Buletine/rapoarte de încercări/verificări pt. testele de tip (conf. SR EN 60255-1:2010/ SR EN IEC 60255-1:2023 , SR CEI 60255-27:2014) NOTĂ: Pentru fiecare buletin/raport prezentat se vor completa în coloana 4 numărul anexei și numărul paginii din propunerea tehnică unde se găsește documentul		da	Anexa nr.... / nr.pag...
5.2.1	Verificarea dimensiunilor structurii și examinări vizuale	Buletin nr	da	
5.2.2	Încercări funcționale - simulare in regim permanent și simulare dinamică	Buletin nr	da	
5.2.3	Încercări de securitate pentru produse - încercări dielectrice și de ținere termică de scurtă durată	Buletin nr	da	
5.2.4	Încercări de izolație ( cf SR EN 60255-27:2014) :			
5.2.4.1	Încercare la tensiune de ținere la impuls 1,2/50μs, 5kV	Buletin nr	da	
5.2.4.2	Încercare la înaltă tensiune în curent alternativ de frecvență industrială: - între borne si carcasa -2 kV - între contactele deschise -1 kV	Buletin nr	da	
5.2.5	Încercări privind compatibilitatea electromagnetică			
	<i>Imunitate</i>			
5.2.5.1	Încercare la perturbații de înaltă frecvență (1 MHz), clasa III : - mod comun: 2.5 kV - mod diferențial: 1 kV	Buletin nr	da	
5.2.5.2	Încercare la perturbații în câmp electromagnetic de de radio frecvența, clasa III : 10 V/m	Buletin nr	da	
5.2.5.3	Încercare la descărcări (impulsuri) electrostatice in aer (clasa III):8 kV vârf	Buletin nr	da	
5.2.5.4	Încercare la perturbații tranzitorii rapide :2 kV	Buletin nr	da	
5.2.5.5	Încercări privind compatibilitatea electromagnetică - Emisie	Buletin nr	da	
5.2.6	Încercare mărimi de alimentare: - consum de putere -mărimi de alimentare auxiliare	Buletin nr	da	
5.2.7	Încercare privind performanța contactelor de ieșire	Buletin nr	da	
5.2.8	Încercări privind prescripțiile referitoare la comunicare (cf. standarde protocoale corespunzătoare IEC/SR EN)	Buletin nr	da	
5.2.9	Încercări privind prescripțiile de mediu ambiant si climatice:			
5.2.9.1	Încercare la frig	Buletin nr	da	
5.2.9.2	Încercare la caldură uscată	Buletin nr	da	
5.2.9.3	Încercare la variații temperatură	Buletin nr	da	

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
Pagina: 39/54				

5.2.9.4	Încercare caldură umedă	Buletin nr	da	
5.2.10	Încercări mecanice:			
5.2.10.1	Încercare răspuns la șocuri, rezistență la șocuri și zdruncinături	Buletin nr	da	
5.2.10.2	Încercare comportament la vibrații	Buletin nr	da	
5.2.10.3	Încercări seismice	Buletin nr	da	
5.2.10.4	Încercări zdruncinări	Buletin nr	da	
5.2.11	Încercare carcasă de protecție	Buletin nr	da	
<b>6.</b>	<b>MARCARE/INSCRIȚIONARE</b>			
6.1.	Plăcută de identificare/Marcare		da conf.cap.6.1	
<b>7.</b>	<b>DOCUMENTE</b>			
7.1.	Documente prezentate în propunerea tehnică		da conf.cap.7.1.	Anexa nr.... / nr. pag...
7.1.1	Certificat de conformitate CE		da	
7.1.2	Proces verbal de omologare/validare		da	
7.1.3.	Declarație de conformitate cu standardele de produs		da	
7.1.4.	Documentația tehnică		da	
7.1.5.	Instrucțiuni tehnice de montaj, exploatare și mentenanță.		da	
7.2.	Documente prezentate la livrare		da conf.cap.7.2.	
<b>8.</b>	<b>TRANSPORT/MANIPULARE/DEPOZITARE</b>			
8.1.	Instrucțiuni de transport/manipulare/depozitare		da	
8.2.	Date de transport: ** - nr. colete/produs ** - greutate totală ** - greutate pe fiecare colet **	buc. kg kg		
<b>9.</b>	<b>GARANȚIE DE LA DATA RECEPȚIEI</b>			
<b>10.</b>	<b>ALTE CERINȚE</b>			
10.1.	Asigurarea asistenței tehnice la montarea, punerea în funcțiune și integrarea în SCADA a echipamentelor.		da	
10.2.	Instruirea personalului OD privind instalarea, configurarea și exploatarea echipamentului.		da	
10.3.	Asigurarea activității de service și reparații în perioada de garanție și postgaranție.		da	

**NOTĂ:**

1. Coloana "Valori garantate de producător" se completează cu o singură valoare.
2. Pe rândurile marcate cu \* se completează valorile pe coloana "Valori cerute de solicitant" de către proiectant/solicitant în conformitate cu cerințele din PTE/CS.
3. Pe rândurile marcate cu \*\* se completează valorile pe coloana "Valori garantate de producător" de către ofertant.

**Data**

**Semnătura ofertantului**

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

Societatea Distribuție Energie Electrică România SA	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>	<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>	<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
		Anul ediției: <b>2024</b>	
Pagina: 40/54			

## ANEXA 2 Terminal numeric (rezervă) comandă-control-protecție pentru LEA /LES 110kV

### CERINȚE:

1. Produsele oferite vor respecta toate cerințele și condițiile prevăzute în prezenta specificație tehnică, atât în partea denumită "CERINȚE TEHNICE COMUNE" cât și în prezenta ANEXĂ care este parte a ST.
2. Semnarea ANEXEI certifică atât faptul că produsele oferite respectă toate cerințele și condițiile prevăzute în ST, cât și corectitudinea și exactitatea datelor și valorilor completate de către ofertant în anexă.
3. Valorile caracteristicilor, completate de ofertant în coloana 4, vor fi confirmate prin rapoartele de încercări pentru testele de tip atașate în propunerea tehnică și prin buletinele de încercări și verificări care însoțesc produsul la livrare.
4. În propunerea tehnică se atașează fișa tehnică corespunzătoare produsului din această anexă, semnată de producător.

NR. CRT.	CERINȚE	UM	VALORI CERUTE DE SOLICITANT	VALORI GARANTATE DE PRODUCĂTOR
0	1	2	3	4
<b>PRODUCĂTOR **</b>				
<b>SIMBOLIZARE, COD PRODUCĂTOR **</b>				
<b>Standarde de produs (conf. cap.2.1) **</b>				
<b>Standard de firmă **</b>				
<b>1.</b>	<b>CONDIȚII DE MEDIU ȘI FUNCȚIONARE (conf. cap.1.2)</b>			
	Condiții de mediu din zona geografică unde se montează terminalul numeric (rezervă) comandă-control-protecție pentru LEA /LES 110kV			
1.1.	Locul de montaj		interior	
1.2.	Altitudinea maximă față de nivelul mării *	m	da	
	≤ 2000 m > 2000 m *			
1.3.	Media valorilor anuale extreme ale temperaturii	°C	-20°C/+40°C	
1.4.	Valori extreme absolute ale temperaturii	°C	-30°C/+50°C	
1.5.	Radiația solară maximă	W/m <sup>2</sup>	1180	
1.6.	Umiditatea maximă absolută	g/m <sup>3</sup>	35	
1.7.	Umiditatea relativă a aerului exterior	%	100	
	Condiții de mediu din interiorul locului de montaj al terminalului numeric (rezervă) comandă-control-protecție pentru LEA /LES 110kV pentru funcționare corespunzătoare			
1.8	Temperatura ambiantă de funcționare (din jurul carcasei releului de protecție - cf. SR EN 60255-1:2010)	°C	-10°C/+55°C	
1.9	Umiditatea relativă: valoarea medie pe o perioadă de 24h (cf. SR EN 60255-1:2010) - interior	%	≤ 95	
<b>2.</b>	<b>DURATA DE FUNCȚIONARE</b>			
		ani	12	
<b>3.</b>	<b>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE</b>			
3.1.	Realizare constructivă terminal		microprocesor (numeric)	
3.2.	Panoul frontal al terminalului, va fi prevăzut cu posibilitatea afișării schemei monofilare și a poziției echipamentelor de comutație *	Da / Nu		
3.3.	Grad de protecție		IP 54	
3.4.	Montare*:			

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--



<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
Pagina: 41/54				

	- pe panou frontal (ușă) - pe ramă mobilă - pe contrapanou		Da / Nu Da / Nu Da / Nu		
3.5.	Conexiuni			spate	
<b>4.</b>	<b>CARACTERISTICI TEHNICE</b>				
<b>4.1</b>	<b>Conditii tehnice generale</b>				
<b>4.1.1</b>	<b>Alimentare prin convertor integrat</b>				
4.1.1.1	Tensiune nominală Un în curent continuu		Vcc	220	da
4.1.1.2	Toleranța tensiunii nominale în curent continuu (conf. SR EN 60870-2-1) Unda de tensiune - riplu admis (vârf la vârf)		%Un	-20%/+15%	10%
4.1.1.3	Imunitate la intreruperea tensiunii de cc pentru cel puțin 50ms Supraveghere tensiune operativă și semnalizare valoare minimă/maximă			Da	min 2 praguri
4.1.1.4	Consum max.		W	50	
<b>4.1.2.</b>	<b>Intrări analogice:</b>				
4.1.2.1	Intrari analogice de curent			Min. 4	
	- curent nominal*	1A 5A	A		
	- consum		VA	<0.5( la 5A)	
4.1.2.2	Intrări analogice de tensiune			Min. 5	
	- tensiune nominală		V	100	
	- consum	în circuitele de curent la In* în circuitele de tensiunea Un*	<10 <0.3 <10 <0.15	VA	
4.1.2.3	Frecvența		Hz	50	
4.1.2.4	Gama de variație admisibilă a frecvenței		%	± 5	
4.1.2.5	Suprasarcini admisibile:				
	- în circ.de tensiune*	1,3Un 2,2Un	xUn		
	- în circ.de tensiune, 10s		xUn	2	
	- în circ.de curent		xIn	3	
	- în circ.de curent, 10s		xIn	30	
	- în circ.de curent, 1s		xIn	100	
<b>4.1.3.</b>	<b>Intrări binare</b>				
4.1.3.1	- Numar minim*	≥40 ≥22 alt numar intrari			
4.1.3.2	- tensiune nominală Un curent continuu*	220 110 48	Vcc		
4.1.3.3	- Consum max.		W	0.5	
<b>4.1.4.</b>	<b>Contacte de ieșire</b>				
4.1.4.1	- Numar minim*	≥32 ≥12 alt numar			
4.1.4.2	- curent admis: continuu/0,5s		A	5/30	
4.1.4.3	- capacitate la inchidere pentru contactele de anclansare (in circuite cu L/R=40ms)		W/VA	1250	

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
		Pagina: 42/54		

4.1.4.4	- capacitate la rupere pentru contactele de declansare ( în circuite de 220Vcc, cu L/R=40ms)	A	0.1	
4.1.5.	<b>LEDuri de semnalizare</b>			
	- Numar minim*	16		
		alt numar		
<b>4.1.6</b>	<b>Sectiune minima admisa pentru conductoare</b>			
4.1.6.1	- Circuite curent (cu surub)	mm <sup>2</sup>	≤4	
4.1.6.2	- Circuite tensiune , intrari, iesiri (cu surub)	mm <sup>2</sup>	≤2.5	
<b>4.1.7</b>	<b>Interfata cu utilizatorul *</b>			
4.1.7.1	Tastatura locala	Da/Nu		
4.1.7.2	Display LCD	Da/Nu		
4.1.7.3	Posibilitatea programării pe display a unor butoane pentru a realiza anularea/punerea în funcție a diferitelor automatizări ,acestea comportându-se ca niște echipamente, acestea afișând în timp real starea*	cu 3 butoane active	Da/Nu	
		se vor prevedea butoane externe, DD-uri și chei fizice (comutatoare cu came).	Da/Nu	
<b>4.1.8</b>	<b>Comunicatie*</b>			
4.1.8.1	<b>Comunicație la nivel stație, fără module adiționale*:</b>			
	- Porturi redundante de FO pentru comunicare SCADA (PRP)*	2 1 0	Buc Da/Nu	
	- Interfata comunicatie locala SCADA IEC 61850/SR EN 61850 (incl. mesaje GOOSE)		Da/Nu	
	- Interfata sincronizare prin GPS pe protocol IEC 61850/SR EN 61850		Da/Nu	
	- Interfata de comunicatie pe FO pentru comunicatia cu capatul opus * (pentru PDL) - port FO 1300 nm IEEC C37.94 Fiber		Da/Nu	
	- Interfață cablu STP, topologie stea – ethernet electric (10/100 Base T)		Da/Nu	
	- Interfață fibră optică, topologie stea – ethernet optic (100 Base-FX MM LC)		Da/Nu	
	- Interfață fibră optică, topologie inel (Fiber-Optic MM ST Serial Port)		Da/Nu	
	- Interfață bus RS 232		Da/Nu	
	- Interfață bus RS 485		Da/Nu	
4.1.8.2	<b>Protocol de comunicație*:</b>			
	- IEC 60870-5-103/SR EN 60870-5-103:2003		Da/Nu	
	- DNP 3/TCPIP		Da/Nu	
	- Modbus		Da/Nu	
	- IEC 61850/SR EN 61850		Da/Nu	
4.1.8.3	<b>Interfața cu utilizatorul</b>			
	- Interfață de comunicație cu un calculator portabil (RS232,ETH)*:			
	- port serial RS 232		Da/Nu	

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
Pagina: 43/54				

	- port USB		Da/Nu		
4.1.9	<b>Software inclus</b>				
	- configurare			da	
	- parametrizare			da	
	- achiziție date (oscilograme, evenimente, diagrame fazoriale)			da	
	- analiza oscilograme			da	
	- comunicație cu sistem SCADA			da	
	- comunicație între terminale*		Da/Nu		
4.1.10	<b>Condiții fiabilitate</b>				Precizari:
	- media timpului de bună funcționare (MTBF)	h		≥8760	
	- timpul mediu de reparare (MTR)	h		≤1	
	- disponibilitate	%		>99,95	
<b>4.2.</b>	<b>Funcții de protecție</b>				
<b>4.2.1</b>	<b>Protecție maximală de curent de fază, temporizată nedirecționată (50,51)</b>				
	Numar minim trepte de reglaj*	min. 2 altă valoare			
	caracteristica de timp independentă			da	
	caracteristica de timp invers dependentă			da	
	tipul de caracteristică invers dependentă			se va preciza de ofertant	
	Domeniul de reglaj curent				
	- treapta 1	In		0÷10 pas de 0.01	
	- treapta 2	In		0÷2 pas de 0.01	
	- precizie	%In		1	
	Domeniul de reglaj al timpului pentru caracteristicile independente				
	- treapta 1	s		0.1÷5 pas de 0.01	
	- treapta 2	s		0.1÷5 pas de 0.01	
	- precizie	%		1 sau 10ms	
	Activarea automată la dispariția tensiunii pentru protecția de distanță			da	
4.2.2.	<b>Protecție maximală de curent de nul, temporizată nedirecționată (50N,51N)</b>				
	Numar minim trepte de reglaj*	min.2 Alt numar trepte			
	caracteristica de timp independentă			da	
	caracteristica de timp invers dependentă			da	
	tipul de caracteristica invers dependentă			se va preciza de ofertant	
	Domeniul de reglaj curent				
	- treapta 1	In		0÷10 pas de 0.01	
	- treapta 2	In		0÷2 pas de 0.01	
	- precizie	%In		1	

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
Pagina: 44/54				

	Domeniul de reglaj al timpului pentru caracteristicile independente			
	- treapta 1	s	0.1÷5 pas de 0.01	
	- treapta 2	s	0.1÷5 pas de 0.01	
	- precizie	%	1 sau 10ms	
	Activarea automată la dispariția tensiunii pentru protecția de distanță		da	
4.2.3.	<b>Protecție maximală de curent homopolar direcționată (67N)</b>			
	Numar minim trepte de reglaj*	Min.2 Alt numar		
	caracteristica de timp independentă		da	
	caracteristica de timp invers dependentă		da	
	tipul de caracteristică invers dependentă		se va preciza de ofertant	
	Domeniul de reglaj curent			
	- treapta 1	In	0÷10 pas de 0.01	
	- treapta 2	In	0÷2 pas de 0.01	
	- precizie	%In	1	
	Domeniul de reglaj al timpului pentru caracteristicile independente			
	- treapta 1	s	0.1÷5 pas de 0.01	
	- treapta 2	s	0.1÷5 pas de 0.01	
	- precizie	%	1 sau 10ms	
	tensiunea de alimentare pentru elementul direcțional		V	0.5÷10 pas de 0.1
	Valoare nominală		V	100
	Unghi de sensibilitate maximă			110°cap
	Selectare direcție acționare pentru fiecare treaptă în parte față/spate/nedirecționat		da	
4.2.4	<b>DRRI (50BF)</b>			
	cu verificare poziție intreruptor si acționare protecție		da	
	pornire externă		da	
	validare prin măsurare curent pe fiecare fază		da	
	Domeniu reglaj al temporizărilor		s	0÷10 pas de 0.01
4.2.5	<b>Protecție maximală de curent de secvență inversă</b>		da/nu	da
	- numar trepte funcționare	*In	6	
	- gama de reglaj curent	A	0,05÷20	
	- pas reglaj curent	%	max. 0,01	
	- precizie curent		min. 5	
	- coeficient revenire	sec.	min. 0,9	
	- gama de reglaj temporizare	sec.	0 ÷ 320	
	- pas reglaj temporizare	%	max. 0,01	
	- precizie temporizare	sec.	max. 1	
	- durata impulsului de declanșare	mono/trif	0,5	

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

Societatea Distribuție Energie Electrică Romania SA	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
Pagina: 45/54				

	- tip declanșare - direcționare	da/nu	trifazat da	
4.2.6	<b>Protecție maximală de tensiune</b> - numar trepte funcționare - gama de reglaj tensiune - pas reglaj tensiune - precizie tensiune - coeficient revenire - gama de reglaj temporizare - pas reglaj temporizare - precizie temporizare - durata impulsului de declanșare - tip declanșare - direcționare	da/nu * Un V % sec. sec. % sec. mono/trif da/nu	da 2 1÷3 max. 0,01 min.2 min. 0,9 0 ÷320 max. 0,01 max. 1 0,5 trifazat nu	
4.2.7	<b>Protecție minimală de tensiune</b> - numar trepte funcționare - gama de reglaj tensiune - pas reglaj tensiune - precizie tensiune - coeficient revenire - gama de reglaj temporizare - pas reglaj temporizare - precizie temporizare - durata impulsului de declanșare - tip declanșare - direcționare	da/nu * Un V % sec. sec. % sec. mono/trif da/nu	da 2 0,1÷1 max. 0,01 min.2 max. 1,1 0 ÷320 max. 0,01 max. 1 0,5 trifazat nu	
4.2.8	<b>Protecție de frecvență</b> - numar trepte funcționare - gama de reglaj frecvența - pas reglaj frecvența - precizie frecvența - coeficient revenire - gama de reglaj temporizare - pas reglaj temporizare - precizie temporizare - durata impulsului de declanșare - tip declanșare - df/dt	da/nu Hz Hz % sec. sec. % sec. mono/trif da/nu	Da 6 40 ÷ 65 max. 0,05 min.2 min. 0,9 0 ÷320 max. 0,01 max. 1 0,5 trifazat nu	
4.2.9	<b>Protecție de frecvență cu df/dt</b> - numar trepte funcționare - gama de reglaj df/dt - pas reglaj df/dt - precizie df/dt - coeficient revenire - gama de reglaj temporizare - pas reglaj temporizare - precizie temporizare - durata impulsului de declanșare - tip declanșare - df/dt	da/nu Hz/s Hz/s % sec. sec. % sec. mono/trif da/nu	Da 4 0,1 ÷ 15 max. 0,01 min.2 min. 0,9 0 ÷60 max. 0,01 max. 1 0,5 trifazat da	
4.2.10	<b>Protecție la conectare pe defect (SOTF)</b>	da/nu	da	
4.2.11	<b>Reanclanșare Automată Rapidă (RAR):</b> - nr. cicluri - gama de reglaj pauza de RAR	da/nu sec. sec.	Da min.4 0÷320	

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
--	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
			Pagina: 46/54	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gama de reglaj pentru timpul de blocare</li> <li>- pas de reglare pentru timpi</li> <li>- durata impulsului de anclanșare</li> <li>- funcționare RAR cu control sincronism</li> <li>- funcționare RAR cu control lipsa tensiune pe linie</li> <li>- funcționare RAR cu control prezență tensiune pe bară</li> <li>- blocare RAR la un semnal exterior</li> <li>- blocare RAR la anclanșare manuală pe defect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sec.</li> <li>sec.</li> <li>da/nu</li> <li>da/nu</li> <li>da/nu</li> <li>da/nu</li> <li>da/nu</li> <li>da/nu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0÷320</li> <li>0,01</li> <li>0,5</li> <li>da</li> <li>da</li> <li>da</li> <li>da</li> <li>da</li> </ul>	
<b>4.3.</b>	<b>Funcții de comandă măsură,control,măsură, supraveghere</b>			
4.3.1	<b>Funcții de comandă control</b>			
	- Transmitere comenzi conectare deconectare la echipamentele primare prin intermediul butoanelor de comandă sau la primirea comenzilor din SCADA*	Da/Nu		
	- Logici de interblocaje pentru elementele controlate*	Da/Nu		
	- Preluare semnale de la elemente externe pentru utilizare internă sau transmitere la relee de ieșire*	Da/Nu		
	- Afișare pe releu valori măsurate		da	
	- Afișare pe releu listă de evenimente		da	
	- Afișare pe releu pozitie echipamente controlate și schema sinoptică celulă*	Da/Nu		
4.3.2	<b>Funcții de măsură</b>			
	- U,I,P,Q,S,f, cos φ, Wa,Wr		da	
4.3.3.	<b>Control sincronism la conectarea manuală (25)</b>		da	
	Moduri de operare		da	
	- Sincronism			
	- Lipsă U linie			
	- Lipsă Ubară			
	- Lipsă Ulinie Ubară			
	Domeniu reglaj diferențe de valori ale tensiunilor	%Un	5÷400	
	Domeniu reglaj diferențe de unghi	grd	5÷60	
	Domeniu reglaj diferențe de frecvență	Hz	0÷0.3Hz	
	Durata de verificare	s	0÷30	
4.3.4.	<b>Înregistrări</b>			
	Înregistrator secvențial de evenimente		da	
	- Numar de evenimente memorate*	100 Alt numar ales de beneficiar*	da	
	- eticheta timp atașată		da	
	- afișarea funcției care a cauzat declanșarea		da	
	Contorizare evenimente pentru fiecare funcție		da	
	Oscilograme la defecte		da	
	- Rezoluție	ms	1	
	- Înregistrare mărimi UI		4I 4U	
	- Înregistrare mărimi numerice interne (DRRI,demaraje, blocaje, etc)		da	
	- Trigger selectare limite superioare/inferioare		da	
	- Trigger selectail modificare stări		da	
	- Durata prevarie	s	0.1	

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
		Pagina: 47/54		

	- Durata post avarie	s	3	
	- Capacitate totală de înregistrare	s	min 10	
	- Format comtrade		da	
4.3.5	<b>Monitorizări</b>			
	Prevederea Autosupravegherii & Autotestării		da	
	Supravegherea alimentării de la transformatorii de tensiune; Blocare protecție distanță la dispariție 1,2,3 faze tensiune		da	
	Supravegherea alimentării de la transformatorii de curent		da	
	Supravegherea circuitelor de declanșare bobine 1 + 2 întreruptor		da	
	Monitorizare intreruptor RI <sup>2t</sup>		da	
4.3.6	<b>Grupe de reglaje</b>			
	Numar minim*	min 4	da	
		alt numar*		
	Mod de comutare prin intermediul panoului local		da	
	Mod de comutare prin soft PC si comunicație		da	
4.3.7	<b>Facilitare testare externă</b>		da	
4.3.8	<b>Semnalizari optice locale si la distanță</b>		da	
	- demaraj		da	
	- temporizare		da	
	- declansare		da	
	- autosupraveghere		da	
4.3.9	<b>Alte cerințe*</b>			
	- Posibilitatea de adaugare funcții de protecție disponibile fără upgrade firmware*	Da/Nu		
	- Posibilitate de adaugare module IO ulterior achiziției*	Da/Nu		
	- Accesare WebBrowser*	Da/Nu		
<b>5.</b>	<b>ÎNCERCĂRI și VERIFICĂRI</b>			
5.1.	Încercări de tip, individuale și speciale efectuate conf. SR EN 60255-1:2010/ SR EN IEC 60255-1:2023, SR EN 60255-21-1:2002, SR EN 60255-21-2:2002, SR EN 60255-21-3:1996, SR EN 60255-26:2014, SR EN 60255-27:2014, SR EN 60255-100 (standard pe părți), SR EN 60068 (familia de standarde), SR EN 60529:1995, modificat de SR EN 60529:1995/A1:2003, modificat de SR EN 60529:1995/A2:2015, modificat de SR EN 60529:1995/AC:2017, modificat de SR EN 60529:1995/A2:2015/ AC:2019		da conf.cap.5.	
5.2.	Buletine/rapoarte de încercări/verificări pt. testele de tip (conf. SR EN 60255-1:2010/ SR EN IEC 60255-1:2023 , SR CEI 60255-27:2014) NOTĂ: Pentru fiecare buletin/raport prezentat se vor completa în coloana 4 numărul anexei și numărul paginii din propunerea tehnică unde se găsește documentul		da	Anexa nr.... / nr.pag...
5.2.1	Verificarea dimensiunilor structurii și examinări vizuale	Buletin nr	da	
5.2.2	Încercări funcționale - simulare in regim permanent și simulare dinamică	Buletin nr	da	

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
Pagina: 48/54				

5.2.3	Încercări de securitate pentru produse - încercări dielectrice și de ținere termică de scurtă durată	Buletin nr	da	
5.2.4	Încercări de izolație ( cf SR EN 60255-27:2014) :			
5.2.4.1	Încercare la tensiune de ținere la impuls 1,2/50μs, 5kV	Buletin nr	da	
5.2.4.2	Încercare la înaltă tensiune in curent alternativ de frecvență industrială - între borne si carcasa -2 kV - între contactele deschise -1 kV	Buletin nr	da	
5.2.5	Încercări privind compatibilitatea electromagnetică			
	<i>Imunitate</i>			
5.2.5.1	Încercare la perturbații de înaltă frecvență (1 MHz), clasa III : - mod comun: 2.5 kV - mod diferențial: 1 kV	Buletin nr	da	
5.2.5.2	Încercare la perturbații în câmp electromagnetic de de radio frecvența, clasa III : 10 V/m	Buletin nr	da	
5.2.5.3	Încercare la descărcări (impulsuri) electrostatice in aer (clasa III):8 kV vârf	Buletin nr	da	
5.2.5.4	Încercare la perturbații tranzitorii rapide :2 kV	Buletin nr	da	
5.2.5.5	Încercări privind compatibilitatea electromagnetică - Emisie	Buletin nr	da	
5.2.6	Încercare mărimi de alimentare: - consum de putere -mărimi de alimentare auxiliare	Buletin nr	da	
5.2.7	Încercare privind performanța contactelor de ieșire	Buletin nr	da	
5.2.8	Încercări privind prescripțiile referitoare la comunicare (cf. standarde protocoale corespunzătoare IEC/SR EN)	Buletin nr	da	
5.2.9	Încercări privind prescripțiile de mediu ambiant si climatice:			
5.2.9.1	Încercare la frig	Buletin nr	da	
5.2.9.2	Încercare la caldură uscată	Buletin nr	da	
5.2.9.3	Încercare la variații temperatură	Buletin nr	da	
5.2.9.4	Încercare caldură umedă	Buletin nr	da	
5.2.10	Încercări mecanice:			
5.2.10.1	Încercare răspuns la șocuri, rezistență la șocuri si zdruncinături	Buletin nr	da	
5.2.10.2	Încercare comportament la vibrații	Buletin nr	da	
5.2.10.3	Încercări seismice	Buletin nr	da	
5.2.10.4	Încercări zdruncinări	Buletin nr	da	
5.2.11	Încercare carcasă de protecție	Buletin nr	da	
<b>6.</b>	<b>MARCARE/INSCRIȚIONARE</b>			
6.1.	Plăcută de identificare/Marcare		da	conf.cap.6.1
<b>7.</b>	<b>DOCUMENTE</b>			
7.1.	Documente prezentate în propunerea tehnică		da	Anexa nr.... / nr. pag...
7.1.1	Certificat de conformitate CE		da	
7.1.2	Proces verbal de omologare/validare		da	
7.1.3.	Declarație de conformitate cu standardele de produs		da	
7.1.4.	Documentația tehnică		da	
7.1.5.	Instrucțiuni tehnice de montaj, exploatare și mentenanță.		da	

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--



<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
Pagina: 49/54				

7.2.	Documente prezentate la livrare		da conf.cap.7.2.	
<b>8.</b>	<b>TRANSPORT/MANIPULARE/DEPOZITARE</b>			
8.1.	Instrucțiuni de transport/manipulare/depozitare		da	
8.2.	Date de transport: ** - nr. colete/produs ** - greutate totală ** - greutate pe fiecare colet **	buc. kg kg		
<b>9.</b>	<b>GARANȚIE DE LA DATA RECEPȚIEI</b>	luni	≥ 36	
<b>10.</b>	<b>ALTE CERINȚE</b>			
10.1.	Asigurarea asistenței tehnice la montarea, punerea în funcțiune și integrarea în SCADA a echipamentelor.		da	
10.2.	Instruirea personalului OD privind instalarea, configurarea și exploatarea echipamentului.		da	
10.3.	Asigurarea activității de service și reparații în perioada de garanție și postgaranție.		da	

**NOTĂ:**

1. Coloana "Valori garantate de producător" se completează cu o singură valoare.
2. Pe rândurile marcate cu \* se completează valorile pe coloana "Valori cerute de solicitant" de către proiectant/solicitant în conformitate cu cerințele din PTE/CS.
3. Pe rândurile marcate cu \*\* se completează valorile pe coloana "Valori garantate de producător" de către ofertant.

**Data**

**Semnătura ofertantului**

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>	<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>	<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
		<b>Anul ediției: 2024</b>	
		Pagina: 50/54	

### **ANEXA 3. Dulap comandă-control-protecție pentru LEA/LES 110kV (dulapul propriu-zis)**

#### **CERINȚE:**

1. Tablourile de distribuție de joasă tensiune oferite vor respecta toate cerințele și condițiile prevăzute în prezenta specificație tehnică, atât în partea denumită "CERINȚE TEHNICE COMUNE" cât și în prezenta ANEXĂ.
2. ANEXA este parte a specificației tehnice, semnarea ei certificând însușirea și respectarea de către ofertant a specificației tehnice în integralitatea ei.
3. Valorile oferite ale caracteristicilor din această anexă vor fi confirmate prin rapoartele de încercări pentru testele de tip, atașate în propunerea tehnică și prin buletinele de încercări și verificări care însoțesc produsul la livrare.
4. În propunerea tehnică se atașează documentația tehnică corespunzătoare produsului din această anexă, semnată de producător

<b>NR. CRT.</b>	<b>CERINȚE</b>	<b>UM</b>	<b>VALORI CERUTE DE SOLICITANT</b>	<b>VALORI OFERITE DE PRODUCĂTOR</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>PRODUCĂTOR **</b>			
	<b>TIP (Simbolizare, Cod producător) **</b>			
	<b>Standarde de produs (conf. cap.2.1) **</b>			
	<b>Standard de firmă **</b>			
<b>1.</b>	<b>CONDIȚII DE MEDIU ȘI FUNCȚIONARE (conform cap. 1.2.)</b>			
1.1.	Locul de montaj		interior	
1.2.	Altitudinea maximă față de nivelul mării *	≤ 1000 m > 1000 m *	m	da
1.3.	Media valorilor anuale extreme ale temperaturii exterioare	°C	-20°C/+40°C	
1.4.	Valori extreme absolute ale temperaturii	°C	-30°C/+50°C	
1.5.	Radiația solară maximă	W/m <sup>2</sup>	1180	
1.6.	Umiditatea maximă absolută	g/m <sup>3</sup>	35	
1.7.	Umiditatea relativă a aerului exterior	%	100	
1.8.	Temperatura de funcționare în interior	°C	-10÷+40	
1.9.	Umiditatea relativă maximă la 40°C în interior	%	85	
<b>2.</b>	<b>DURATA DE FUNCȚIONARE</b>	ani	15	
<b>3.</b>	<b>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE</b>			
3.1.	Tip constructiv		Metalic	
	- Prevazut cu ușa metalică*	cu geam securizat* fără sticlă, pe care se montează aparatul de comandă și semnalizare		da
	- Ușă/ramă mobilă pentru montare terminale numerice de protecție*		da/nu	
	- Sistem de închidere ușă cu blocare în minim două puncte		da	
	- Sens deschidere uși		Conform plan amplasare	
	- Structură metalică galvanizată		da	
	- Cod culoare dulap/carcasa*	RAL 7035 alt cod *	da	
3.2.	Acces echipamente prin față		da	
3.3.	Deschidere ușă	grade	150	

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

Societatea Distribuție Energie Electrică România SA	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
Pagina: 51/54				

3.4.	Deschidere ramă mobilă (dacă e cazul)		grade	130	
3.5.	Grad protecție			≥ IP 52	
3.6.	Grosime pereți		mm	≥1.5	
3.7.	Dimensiuni dulap*	dimensiuni	înălțime(H)	2000	
			lățime (L)	800	
			adâncime(A)	600	
			înălțime soclu	200	
		impuse prin PTE/CS *	înălțime(H)		
			lățime (L)		
			adâncime(A)		
			înălțime soclu		
3.8.	Greutate**		kg		
<b>4.</b>	<b>CARACTERISTICI TEHNICE</b>				
<b>4.1</b>	<b>Conditii tehnice generale</b>				
4.1.1	Tensiunea nominală curent alternativ		V	230	
4.1.2	Tensiunea nominală in curent continuu		V	220	
4.1.3	Tensiunea de ținere a izolației		V	1000	
4.1.4	Frecvența		Hz	50	
<b>4.2</b>	<b>Echipare cu Terminale numerice</b>				
4.2.1	Terminal numeric de protecție de bază			Anexa 1.1 <b>sau</b> Anexa 1.2	
4.2.2	Terminal numeric de protecție de rezervă și comandă control			Anexa 2	
<b>4.3</b>	<b>Echipare minimă:</b>				
4.3.1	- Rezistența anticondens			da	
4.3.2	- Termostat			da	
4.3.3	- Grile ventilație			da	
4.3.4	- Microcontact de ușă			da	
4.3.5	- Corp de iluminat min 500lm			da	
4.3.6	- Priza monopolară cu CP 16A, montaj pe șină			da	
4.3.7	- Intreruptoare 2P si P+N			Conform DE	
4.3.8	- Blocuri de test +fișa test (cel puțin una pentru fiecare tip de bloc min 2 pe stație)			da	
4.3.9.	- Cleme 6-10mm <sup>2</sup> cu posibilitate de separare și șuntare pentru circuitele de curent prevazute cu borne de măsură (pentru circuitele de contorizare vor avea prevazută posibilitatea de sigilare)		buc	Conform DE	
4.3.10.	- Cleme 6-10mm <sup>2</sup> cu posibilitate de separare pentru circuitele de tensiune prevazute cu borne de măsură (pentru circuitele de contorizare vor avea prevazută posibilitatea de sigilare)		buc	Conform DE	
4.3.11.	- Cleme de 2.5-4mm <sup>2</sup> pentru comenzi, semnalizări, utilități (pentru comenzi și semnalizări se vor asigura 15% cleme rezervă)			Conform DE	
4.3.12.	Secțiunea conductoarelor utilizate:				
	- Circuite curent*	4mm <sup>2</sup>			
		2,5mm <sup>2</sup>			
	- Circuite tensiune*	2,5 mm <sup>2</sup>			
		1,5mm <sup>2</sup>			
		2,5 mm <sup>2</sup>			

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
Pagina: 52/54				

	- Circuite anclanșare și declanșare*	1,5mm <sup>2</sup>			
	- Circuitie semnalizare		mm <sup>2</sup>	1.5	
	- Circuite alimentare curent continuu		mm <sup>2</sup>	2.5	
	- Circuite alimentare curent alternativ		mm <sup>2</sup>	circuit priza 2.5 restul 1.5	
	- Legături aparate la PE		mm <sup>2</sup>	4	
4.3.13.	Placă presetupe demontabilă pentru acces și fixare cabluri			da	
	- Numar presetupe			Conform DE	
4.3.14	Bara PE		mm <sup>2</sup>	min 80	
4.3.15	Sine pentru montare cleme și aparataj			da	
4.3.16	Jgheaburi protecție cabluri cu capac (încărcare maximă 80%)			da	
<b>4.4</b>	<b>Cerințe de realizare</b>				
4.4.1	Relee intermediare de tip universal (cu priză universal, interschimbabile)		da/nu	da	
	- număr de perechi de contacte		Buc.	3	
4.4.2	Reaprezentarea sinoptică a schemei monofilare*		da/nu		
	- pe display-ul terminalului numeric*		da/nu		
	- sinoptic fizic realizat pe fațada dulapului*		da/nu		
4.4.3	Comanda locală a echipamentelor primare*		da/nu		
	- de pe display-ul terminalului numeric*		da/nu		
	- cu butoane amplasate pe releul numeric*		da/nu		
	- cu butoane amplasate în dulap*		da/nu		
	- cu chei de comandă de pe sinopticul fizic*		da/nu		
4.4.4	Reprezentarea stării echipamentelor primare*		da/nu		
	- pe display-ul terminalului numeric*		da/nu		
	- cu indicatoarele de poziție și cheile de comandă ale sinopticului fizic*		da/nu		
4.4.5	Realizarea semnalizărilor preventive și de avarie*		da/nu		
	- pe display-ul terminalului numeric*		da/nu		
	- pe LED-uri amplasate pe releul numeric*		da/nu		
	- pe lămpi sau blocuri de semnalizare („anunciatoare”)*		da/nu		
	- pe casete de semnalizare în concepție clasică (casete cu 4 borne, conectate în buclele de semnalizări generale)*		da/nu		
4.4.6	Selectarea stărilor și regimurilor protecțiilor și automatizărilor*		da/nu		
	- de pe display-ul terminalului numeric*		da/nu		
	- cu butoane amplasate pe releul numeric*		da/nu		
	- cu chei (comutatoare cu came), butoane, dispozitive de comutare (DD-uri) amplasate în dulap*		da/nu		
<b>5.</b>	<b>ÎNCERCĂRI și VERIFICĂRI</b>				
5.1.	Încercări de tip, individuale efectuate conf SR EN IEC 61439-1:2021, modificat de SR EN IEC 61439-1:2021/AC:2022			da conf. cap.5.	
5.2.	Buletine/rapoarte de încercări/verificări pt. testele de tip (conf. SR EN IEC 61439-1:2021, modificat de SR EN IEC 61439-1:2021/AC:2022) NOTĂ: Pentru fiecare buletin/raport prezentat se vor completa în coloana 4 numărul anexei și numărul			da	Anexa nr.... / nr.pag...

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică România SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
Pagina: 53/54				

	paginii din propunerea tehnică unde se găsește documentul			
5.2.1.	Încercări rezistența materialelor și a părților (rezistența la coroziune; verificarea stabilității termice a carcaselor; verificarea rezistenței materialelor electroizolante la căldură anormală și foc; rezistență la radiații ultraviolete; impact mecanic; ridicare; marcare)	buletin nr	da	
5.2.2.	Gradul de protecție asigurat de carcasă	buletin nr	da	
5.2.3.	Distanțele de izolare în aer și distanțele de izolare pe suprafață	buletin nr	da	
5.2.4.	Protecția împotriva șocurilor electrice și integritatea circuitelor de protecție (continuitatea legării la pământ efective între părțile conductoare accesibile și circuitul de protecție; ținerea la scurtcircuit a circuitului de protecție)	buletin nr	da	
5.2.5.	Verificări privind incorporarea aparatelor de comutație și a componentelor	buletin nr	da	
5.2.6.	Verificări circuite electrice interne și conexiuni	buletin nr	da	
5.2.7.	Verificări borne pentru conductoare exterioare	buletin nr	da	
5.2.8.	Încercări proprietăți dielectrice (tensiune de ținere la frecvență industrială; tensiune de ținere la impuls de tensiune; încercare carcase din material electroizolant	buletin nr	da	
5.2.9.	Verificarea încălzirii	buletin nr	da	
5.2.10.	Verificări privind ținerea la scurtcircuit	buletin nr	da	
5.2.11.	Verificări privind compatibilitate electromagnetică	buletin nr	da	
5.2.12.	Încercări funcționare mecanică	buletin nr	da	
<b>6.</b>	<b>MARCARE/INSCRIȚIONARE</b>			
6.1.	Plăcuță de identificare		da conf. cap.6.1.	
<b>7.</b>	<b>DOCUMENTE</b>			
7.1.	Documente prezentate în propunerea tehnică		da conf. cap.7.1.	Anexa nr.... / nr.pag...
7.1.1.	Certificat de conformitate CE		da	
7.1.2.	Proces verbal de omologare/validare		da	
7.1.3.	Declarație de conformitate cu standardele de produs		da	
7.1.4.	Documentația tehnică		da	
7.1.5.	Instrucțiuni de montaj, exploatare, mentenanță		da	
7.2.	Documente prezentate la livrare		da conf. cap.7.2.	
<b>8.</b>	<b>TRANSPORT/MANIPULARE/DEPOZITARE</b>			
8.1.	Instrucțiuni de transport/manipulare/depozitare		da	
8.2.	Date de transport: ** - nr. colete/produs ** - greutate totala ** - greutate pe fiecare colet **	buc. kg kg		
<b>9.</b>	<b>Garanție de la data recepției</b>	luni	≥ 36	
<b>10.</b>	<b>ALTE CERINȚE</b>			
10.1.	Asigurarea asistenței tehnice la montarea, punerea în funcțiune și integrarea în SCADA a echipamentelor.		da	
10.2.	Instruirea personalului OD privind instalarea, configurarea și exploatarea echipamentului.		da	

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
---	--	--

<b>Societatea Distribuție Energie Electrică Romania SA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 55 - 1 - IT</b>	
	<b>DULAP COMANDĂ – CONTROL - PROTECȚIE PENTRU LEA/LES 110kV</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 0</b>
			Anul ediției: <b>2024</b>	
	Pagina: 54/54			

10.3.	Asigurarea activității de service și reparații în perioada de garanție și postgaranție.		da	
-------	---	--	----	--

**NOTĂ:**

1. Coloana "Valori oferite de producător" se completează de către ofertant cu o singură valoare.
2. Pe rândurile marcate cu \* se completează valorile pe coloana "Valori Solicitate" de către proiectant/solicitant în conformitate cu cerințele din PTE/CS.
3. Pe rândurile marcate cu \*\* se completează valorile pe coloana "Valori Oferite" de către ofertant.

**Data**

**Semnătura ofertantului**

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/589/480/27.02.2025	<b>Intrare în vigoare:</b> 27.02.2025
--	--	--